

NIPI**BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.	
DOŠLO	17/5/2022
DNE:	
VYŘÍDÍ	2500
ČÍSLO	1437

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Hutní projekt Ostrava a.s.

28. října 1142/168

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Vaše žádost ze dne, značka:
05.05.2022Naše značka:
133220036
(FM68/M36/22)Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčákovádne:
11.05.2022**Věc: Humanizace centra v Orlové Lutyni****Stanovisko k projektové dokumentaci pro provádění stavby**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Orlová

Stavebník: Město Orlová, Osvobození č. 796, Orlová - Lutyně

Projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky

Č. zakázky: 0137-3140-1-610-000

Datum: 08/2012, revize 04/2022

Předmětem předložené dokumentace provádění stavby jsou stavební objekty SO03.01 Plochy na hlavním náměstí a SO03.02 Úprava komunikace kolem Prioru v rámci uvedené stavby humanizace lokality. Jedná se o pochůzí zpevněné plochy v centru města, v blízkosti objektů občanského vybavení (kino, spořitelna, obchodní dům), městského úřadu a hlavní komunikace vedoucí městem, u které je situována autobusová zastávka.

Pochůzí plochy budou šířky min. 1500 mm, podélný sklon nepřekročí 8,3%, příčný sklon bude do 2%. Max. převýšení v plochách bude 20 mm. Přirozená vodící linie bude tvořena zvýšenou obrubou nebo palisádou s převýšením min. 60 mm, stěnou objektu nebo opěrnou zídou. Při přerušení přirozené vodící linie nad 8 m bude vytvořena umělá vodící linie. Podél vodících linií bude zachován volný průchozí prostor pro zajištění samostatného bezbariérového pohybu osob ZTP. Prvky technického vybavení komunikací (sloupky veřejného osvětlení apod.) budou označeny kontrastně proti pozadí.

Schodiště budou mít výšku stupňů max. 160 mm a bude zajištěn kontrastní nášlap na 1. a posledním stupni v každém rameni (hladká dlažba nebo odolný nátěr do exteriéru). Před sestupným schodem zapuštěným v chodníku budou vytvořeny varovné pásy. Všechna schodiště musí mít osazena oboustranná madla v. 900 mm s půdorysným přesahem, příp. široká schodiště budou mít i madla středová (v návaznosti na osu signálního pásu či umělé vodící linie).

Rampy budou mít šířku min. 1500 mm a sklon nepřesáhne 6,25%. Budou opatřena oboustrannými madly v. 900 mm s půdorysným přesahem. Před nástupem na rampy i u výstupu bude dostatečný volný prostor pro manipulaci osob na vozíku.

Pro bezbariérové prvky bude použita kontrastní reliéfní dlažba v šířce 400 mm pro varovné pásy a 800 mm pro signální pásy. Varovný pás bude podél snížené obruby u přechodu pro chodce, signální pás bude na něj navazovat a jeho osa bude v prodloužení přecházení přes komunikaci. Signální pás musí být dotažen k přirozené vodící linii. Nad sestupný schod bude použit nalepovací pás do exteriéru (schválený typový výrobek). Umělá vodící linie pak bude z dlažby s podélnými drážkami v š. 400 mm a musí navazovat na přirozené vodící linie.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace - situace revize 3 - byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, D.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT - 133
Mareňáková

Ing. Barbora Mareňáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
mob. 732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR