

Technické parametry odběrného místa č.p. 793

Odběrné místo:	Moravní nám. 793
Místo předání:	domovní plynová kotelna
Projektovaný tepelný spád objektu:	70/50 °C
Úroveň předání:	domovní plynová kotelna
Místo měření:	na výstupu z kotlů
Způsob měření:	Ultrazvukový měřič tepla
- celkový měřič tepla - odpočtový měřič tepla TUV	Qn=3,5 m³/h Qn=2,5 m³/h
Přístup k měřicím zařízením:	ANO
Zdroj tepelné energie:	CTZ s.r.o., Uherské Hradiště
druh paliva:	zemní plyn
název provozovatele:	CTZ
Teplonosná látka:	teplá voda
Jmenovitý přetlak:	0,12 MPa
Tlaková difference:	0,1 MPa
Výkon:	2 x 48 (96) kW
Teplota při -12 °C přívod/zpátečka:	70 / 50 °C / °C
Vytápění:	
Úroveň vytápění:	
Denní doba vytápění:	24 hodin
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	 m² (..... b.j.)
Dodávka TUV:	
Centrální příprava TUV:	NE
Příprava TUV v DK:	ANO
z rozdělovače ÚT	ANO
Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV:	ANO
Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV:	kalorimetr
Místo měření studené vody pro přípravu TUV:	ANO
Způsob měření studené vody pro přípravu TUV:	vodoměr
Denní doba dodávky TUV:	24 hodin
Teplota TUV: min. 45 °C na výstupu u odběratele	55°C
Způsob rozúčtování nákladů na TE pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa:	NE
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	 m²

Dodávka kondenzátu: ne

Další podmínky dodávky:

Dodávka horké vody ne

Další podmínky dodávky

Kondenzát vratný: ne**Datum zahájení odběru:** **1.9.2022****Teplotní diagram:**

Venkovní teplota [°C]	10	0	-10
Přívodní teplota média [°C]	50	60	70

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplotonosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky, že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry

V Uherském Hradišti dne 25.08.2022

V Uherském Hradišti dne 31.08.2022

Dodavatel:

Odběratel:

CTZ s.r.o.

město Uherské Hradiště

Ing. Kamil Ondra
jednatel

Ing. Stanislav Blaha
starosta

Ing. Michal Chmela
jednatel