

Přehled intervalů kontrol a revizí pro výměňkovou stanici

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Mostě

Úkon	Lhůty
Pravidelná kontrola a servis výměňkové stanice	á měsíc
Kontrola výměňkové stanice před topnou sezonou	á rok
Roční provozní revize tlakových nádob	á rok
Kontrola provozních manometrů a teploměrů	á 2 roky
Vnitřní revize tlakových nádob a zkouška těsnosti tlakových nádob	á 5 let
Tlaková zkouška tlakových nádob	á 9 let

