



OEZ



Vazební věznice Praha Ruzyně
Vězeňská služba České republiky
Staré nám. 3/12
161 02 Praha 6

**Posudek na instalované jističe na v hlavní rozvodně
objektu Vazební věznice Praha Ruzyně**

- 1) AR 1033J, v.č.79447, r.v. 1991, In=1000A
- 2) ARV 1033J, v.č.82487, r.v. 1991, In=1000A

V důsledku stáří a opotřebení mechanických součástí jsou oba jističe ve špatném technickém stavu. Elektrické i mechanické střežení není spolehlivé. Ruční sepnutí se daří až na několikátý pokus. Obsluha je tedy velmi problematická.

Navíc pružinový střežák po letech používání nemá potřebnou sílu a nezajišťuje dostatečný přitlak hlavních kontaktů. Hrozí tedy jejich přehřívání, které může vést až k požáru.

Jističe AR mají poměrně složitý spínací systém s velkým množstvím mechanických částí. Některé díly mají omezenou životnost. Výroba těchto jističů byla ukončena v roce 2000. Dnes již nejsou dostupné náhradní díly a nelze provádět opravy těchto jističů.

Závěr:

Jističe jsou v havarijním stavu. Vykazují vysokou provozní nespolehlivost a jsou rizikem také z hlediska bezpečnosti.

Z důvodu nedostupnosti náhradních dílů oprava není možná. S ohledem na důležitost provozu doporučujeme bezodkladnou náhradu novými přístroji.

V Letohradě 17.12.2024

OEZ s.r.o. – otisk razítka



Vedoucí servisu

OEZ s.r.o.

Šedivská 339, 561 51 Letohrad

T +420

F +420

E mail:

www.oez.cz

Bankovní spoj.: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

Hradec Králové, č.ú.:

DIČ: CZ49810146, IČO: 49810146,

Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 4649

