

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
kontaktní osoba: XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Poskytovatel

Elektromontáže JK s.r.o.

zastoupená: Jindřichem Kolkopem, jednatelem
se sídlem: Dr. Mičoly 374/23, 796 07 Držovice
IČO: 04959124
DIČ: CZ04959124
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 92813
bankovní spojení (číslo účtu): XXX
telefon: XXX
e-mail: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 k servisní smlouvě ze dne 15. 6. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo režim ZZVZ s názvem: **“Údržba, servis a revize trafostanic pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem”** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dne 15. 6. 2021 servisní smlouvu (dále jen „**Servisní smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

4. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku v době plnění, resp. v prodloužení doby plnění dle čl. XV. Servisní smlouvy a současně v paušální ceně servisu trafostanice za celé období dle čl. VII. Servisní smlouvy, dále specifikováno v Příloze č. 1 Servisní smlouvy, postupem v souladu s §222 ZZVZ, přičemž nově je skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech, termín ukončení plnění a paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období je sjednáno v Příloze č. 1 Dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

5. Ustanovení Servisní smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny.
6. Poskytovatel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
7. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

Přílohy

Příloha č. 1 Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny a doby plnění

Ve Hodoníně dne *(dle el. podpisu)*

V Držovicích dne *(dle el. podpisu)*

Objednatel

Poskytovatel

**Příloha č. 1
Smlouvy**

Specifikace trafostanic včetně kalkulace ceny

JM	Objednatel	EAN	Adresa trafostanice	Typ trafostanice	Řád preventivní údržby vypracován	Místní provozní předpis vypracován	Poslední prohlídka "Trafostanice" za provozu uskutečněna dne	Poslední prohlídka "Trafostanice" za vypnutého stavu uskutečněna dne	Periodická revize provedena	Periodická revize uskutečněna dne
JM_254	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	859182400200005855	Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín	Kobková	NE	NE	31.03.2020	06.05.2017	ANO	31.03.2020

Technický popis
Trafostanice „TS 510946 Nemocnice“ je přízemní zděný objekt s rozvodnou VN, dvěma kobkami po 800 kVA. Tyto jsou vzduchového provedení. V rozvodně VN je umístěn rozvaděč VN DRIBO 25 kV s přívody EON a el. měřením. Na tomto rozváděči provádí prohlídky E.ON. Druhý rozvaděč VN je typu SIEMENS a je v majetku nemocnice v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba ambul. traktu a operačních sálů TGM Hodonín“, SO 09 úprava ve stávající trafostanici. Dokumentace existuje. Celý objekt trafostanice je v majetku nemocnice dle Zřizovací listiny. Rozvodna je v instalaci provedena skříňovým rozvaděčem DRIBO, typ D24-60119-27, 25 kV pole č. 1,2 jsou v provedení dle PD. V poli č. 3 je instalováno měření spol. E.ON, v poli č. 4 je primární vývod na transformátor T2 a v poli č. R5 je primární vývod pro transformátor T1. Primární napájení transformátorů jednotlivě kabely 3 x 22 AXEKVECEY 1 x 70, vývody provedena lany 6x YY1 x 240 mm² + IYY x 240. Kabely jsou instalovány v původních kabelových kanálech. Transformátory jsou o výkonech 800 kVA, vzduchem chlazené epoxidové. Elektrické měření je umístěno na stěně v rozvodnici RMS. Uzemnění transformační stanice a transformačních komor transformátorů včetně rozvaděče RM00, RK je provedeno páskovým profilem FeZn 30/4mm a je napojeno na zemnicí síť transformační stanice.

Termín zahájení plnění	Skutečná doba smlouvy servisu trafostanic ve dnech	Termín ukončení plnění	Běžná hodinová sazba bez DPH	Pohotovostní hodinová sazba bez DPH (BH + 30 %)	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH/1 rok	Paušální cena servisu trafostanice bez DPH za celé období
15.06.2021	2026	31.12.2026	300,00 Kč	390,00 Kč	17 500,00 Kč	97 041,10 Kč

Výpočet roční paušální ceny pro jednotlivé typy trafostanic pro účely nově zřízené trafostanice dle odst. 7 Smlouvy			
Sloupová	Kiosková	Zděná	Trafostanice obsahující dva transformátory T1, T2
5 133,33 Kč	11 475,00 Kč	13 500,00 Kč	17 500,00 Kč