

DOŠLO DNE: 04.11.2025

DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA

martia[®]
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

MARTIA a.s.

Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem

Telefon : +420 777 784 955 Fax : není

E-mail : uctarna@martia.cz www.martia.cz

Číslo dokladu: : 250101406

Variabilní symbol : 250101406

Objednávka : 11/2025

Bank. spojení : 107-2404090267 / 0100

Pen. ústav : 0100 Komerční banka a.s.

KS: 0008

Odběratel: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvková organizace
Truhlářova 526/16
400 03 Ústí nad Labem

IČ : 44555440

DIČ :

Místo určení : Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Truhlářova 16, příspěvkováTruhlářova 526/16
400 03 Ústí nad Labem


IČ : 44555440

DIČ :

**Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Truhlářova 16, příspěvková**

Truhlářova 526/16

400 03 Ústí nad Labem



IČ : 44555440

DIČ :

Datum splatnosti : 18.11.2025**Datum vystavení daňového dokladu** : 04.11.2025**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 31.10.2025**Forma úhrady** : Platebním příkazem**Popis dodávky** :**Zakázka** : S000005

721000468

Na základě objednávky č.11/2025 Vám fakturujeme opravu ventilu páry

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Oprava ventilu páry	1,00		50 821,00	50 821,00	21	10 672,41	61 493,41
	1,00			50 821,00		10 672,41	61 493,41

Zaokrouhlení

-0,41

Fakturace celkem Kč**61 493,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	50 821,00	10 672,41	61 493,41
		50 821,00	10 672,41	61 493,41

Vystavil(a): **Ludmila Capali**

Telefon: +420 777 784 955

Klapka: 120

Vystaveno dne 22.10.2025

Dodavatel:

Martia a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
IČO 25006754

Herbert Hlaváč
tel: +420 777 784 915
Email: hlavac@martia.cz

Odběratel:

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p. o.
Truhlářova 16
400 03 Ústí nad Labem

IČ: 445 55 440
DIČ: CZ44555440
č. ú.: 107-4930460247/0100

Objednávka č. 11/2025:

Objednáváme u vás opravu ventilu páry, dle uvedené cenové nabídky.

Ing.
Luboš
Michler

Digitálně podepsal
Ing. Luboš Michler
Datum: 2025.10.23
08:08:11 +02'00'

Jiří Kasl

Digitálně
podepsal Jiří Kasl
Datum: 2025.10.23
08:01:12 +02'00'



Mgr. Hana Melzerová, MBA, ředitelka
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



PROTOKOL O SERVISU

MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem
Tel. : 475 650 111 mo.777784915 Fax : 475 650 999 E-mail : martia@martia.cz
LDM servis, spol. s r.o., Litomyšlská 1378, 560 02 Česká Třebová
Tel. : 465 502 411 - 413 (i zázn.) Fax, zázn. : 465 531 010

poř.číslo středisko rok
640 2025
č. zásahu

Adresa objednavatele : Dětský domov a Školní jídelna
Truhlářova 16 400 03 Ústí nad Labem

IČ : 445 55 440
DIČ : CZ44555440
Bank. spoj. :
Číslo účtu :

Typové číslo výrobku	HU 221 HLB 1113 Q4 16/140-032 Kvs 4 po opravě HU 221 HLB 1123 Q4 16/180-032
Výrobní číslo výrobku	348390 Dat. 1648 vyrobeno v roce 2016, 48 týden po opravě zůstalo identické
Typové číslo ovládání	SKD 32.51/M po opravě repase SKD 32.51 s chladičem pohonu
Sériové číslo ovládání	20160916 nyní repasovaný 20241024
Odkud	VS Truhlářova 16 Střekov Reg. Ventil s HAV. Funkcí před výměníkem

Záruka uznána

NE

Důvod : Pozáruční servis pod zakázkou Martia S000005

Objednávka (číslo) : 11/2025 ze dne 22.10. 2025 VIZ jako příloha, včetně zaslané CN na opravu zákazníkovi po provedeném místním šetření, jako podklad pro dodání objednávky. Popis závady (požadavku) : Oprava ventilu páry. Způsob odstranění (provedení) : Provedeno místní šetření o stavu ventilu. Zjištěno: Ventil podchází v zavřeném stavu. Kontrola funkce El. Pohonu. El. Pohon je provozován mimo přípustné, provozní parametry stanovené výrobcem. Na pohonu naměřena infra teploměrem teplota 60°C – výrobce připouští 50°C! Dále měřen čas otevření El. Pohonu cca 240s výrobce udává 120s. Dále zjištěny rozpraskané plastové držáky krytu svorkovnice a ruční ovládání pohonu (zjevně přehřáto). Zákazník požadoval výměnu za nový ventil. Dle dotazu výrobce – dodací lhůta od zaslané objednávky : 3-4 týdny. V zájmu urychlení opravy po dohodě se zákazníkem byly u výrobce objednané veškeré předpokládané nové ND na opravu s možností vrácení nepoužitých ND při opravě bez zaúčtování. Oprava El. Pohonu pojata výměnou za repasovaný. Zdemontovaný pohon bude vrácen výrobcí a po repasi bude určen pro jiného zákazníka. Dále doporučeno po opravě opatřit ventil vrstvenou tepelnou izolací IKA 220 zabraňující sálavému teplu z ventilu ohřívát El. Pohon. Dále doporučeno při opravě osadit do ventilu těsnění v sedle PTFE, které zaručuje 100% těsnost ventilu v zavřeném stavu. Nyní těsnění v sedle KOV-KOV. Způsob provedení opravy: Po dodání nových ND od výrobce byla provedena v 8:00 demontáž vadného ventilu, odvoz na dílnu Martia – oprava na dílně. Ve 13:00 zpětná montáž po opravě do technologie. Provedena zkouška funkce a těsnosti ventilu. Lze konstatovat, že opravený komplet je plně funkční a bez zjevných závad. VIZ samostatná příloha foto pořízené při opravě. Poznámka: při servisu NEREŠENA stávající HAV. Signalizace ALERT 8. Dodané nové ND na opravu zaslány od výrobce pod zak: 251175 - nepoužité ND nebyly účtovány a budou vráceny do LDM servis

1x Těleso Ocel se štefty-----	10500,-	ponechán stávající, nepoškozen vyhovující k opravě
1x Sedlo PTFE-----	3770,-	
1x Ucpávka PTFE-----	2755,-	
1x Táhlo s maticí -----	475,-	
1x kuželka Q4-----	5550,-	
1x Těsnění víka, 2x těsnění příruby-----	270,-	
1x Vřetenovod-----	0,-	
1x repase pohon SKD 32.51 výměnou-----	12436,-	
1x Vrstvená tepelná izolace IKA 220 V2-----	2780,-	
1x Nový štítek s novými parametry ventilu-----	45,-	
2xPoštovné, balné -----	780,-	

Záruční doba na : Dodané ND a opravu platí po dobu 12 měsíců od : 30.10. 2025

Místo provedení : VS Truhlářova 16, dílna Martia stř. oprav ventilů v areálu TETR Trmice a LDM servis Česká Třebová

Vyúčtování		Cena	Sazba
Počet hodin	Celkem 9 hod	9450,-	Hodinová sazba : 1050 Kč/hod
Ušlý čas na cestě	6x 1/4 = 1,5 hod	1050,-	Ušlý čas na cestě : 700 Kč/hod
Počet km	Celkem 6x 8 = 48 km	960,-	S, N, Svátek : plus 70%
Náhradní díly	Celkem a balné, poštovné	39361,-	Cestovné : 20 Kč/km
Celkem		50 821,-	Ceny jsou v Kč bez DPH a platí jen v ČR

Servis provedli : Hlaváč, Jahelka

Účtovat : Dětský domov a Školní jídelna

Datum : 31.10.

Protokol vystavil : H. Hlaváč

Uživatel :

ZÁRUČNÍ, PLATEBNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Vystavený Protokol slouží jako záruční list.

A. Záruční podmínky :

1. Výrobce nepřebírá záruku, jestliže na armatuře byla provedena bez dohody s výrobcem jakákoliv změna (úprava) a nebude-li při montáži a obsluze postupováno dle „Pokynů pro montáž a údržbu“.
2. Výrobce nepřebírá záruku, jestliže je armatura provozována na vyšší parametry než parametry potvrzené v „Protokolu o zkouškách průmyslových armatur dle ČSN 13 3060“ - Dokument C a jestliže reklamovaná závada je způsobena nečistotami v médiu.

B. Platební podmínky :

1. Daňový doklad (konečná faktura) za provedený nezáruční servisní zásah se vždy účtuje objednavateli daného servisního zásahu. Objednavatel je povinen uhradit fakturu do 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

C. Servisní podmínky :

1. V případě, že objednavatel nezaplatí firmě LDM servis, spol. s r.o. nebo externím organizacím, které provádějí servisní činnost, pohledávky ve stanovené době, nebude další případný servisní zásah proveden.

V Trmicích dne 31.10.2025

Prodávající : LDM servis, spol. s r. o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
IČ : 25276123
DIČ : CZ 25276123
Banka : ČSOB, a.s.
pobočka Česká Třebová
č.ú. : 126513151/0300

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Hradci Králové - oddíl C, vložka 12209.

Zastupující : MARTIA a.s.
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
IČ : 25006754
DIČ : CZ 25006754
Banka :
č.ú. :

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Ústí nad Labem - oddíl B, vložka 866.

Jméno zástupce : Herbert Hlaváč
Podpis :

Objednavatel : Truhlářova 16

Provozovatel : Dětský domov a Školní jídelna

Jméno zástupce : Mgr. Hana Melzerová MBA

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Poznámky : Oprava ventilu HU 221 DN 32, včetně repase El. Pohonu SKD 32.51

Jestliže zákazník vyloženě nepožaduje vrátit vadné ND, jsou automaticky v rámci úklidu dány ke sešrotování.

Poznámka: práce celkem zahrnuje- zpracování CN, zajištění ND, přípravu na servis, provedení opravy, zpracování protokolu o provedeném servisu, vrácení nepoužitých ND výrobcí.

Před ventilem je umístěn filtr, ventil vodorovně cca 1,3m vysoko, pohon svisle nad ventilem

Výsledek zkoušek a měření : * Vyhovuje - nevyhovuje (důvod)

PROVOZNÍ PARAMETRY VÝROBKU A OVLÁDÁNÍ

Výrobní číslo	348390				
*Druh a teplota média	Pára	MAX 180°C			
*Tlak před (P1)	MAX 500kPa				
*Tlak za (P2)	400kPa				
*Teplota na pohonu	60°C !	Měřeno infra	Po opravě	S izolací IKA	45°C
*Teplota okolí	150°C	Na ventilu	Měřeno infra		
* nehodící se vyškrtnout					

způsob přepravy

obal (počet a typ)

hmotnost (kg)

plátce přepravného

Vyplnit v případě expedice !

