

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 37991

pro odběrné místo č.: **E610-635/949**

název OM : **Domov pro seniory, Rooseveltova 2141/51, Krnov (DPS)**

1. Hranice dodávky / místo plnění parametrů dodávky

a) Dodávka tepla je plněna v místě: **E610-635/F49 DPS Domov pro seniory Rooseveltova 2141/54**

b) Teplovodní přípojka, HPS, PS, DPS:

- Napojeno na
- Dimenze
- Délka přípojky
- Je v majetku
 - přípojka
 - DPS

c) Pro technologii DPS v místě: **E610-635/F49 DPS Domov pro seniory Rooseveltova 2141/54**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**

- Hranice napojení :

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**

d) Pro TUV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: -

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: -

- Hranice napojení :

Výstup –

Cirkulace –

Studená voda –

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : -

e) Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě(objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	Voda	
Maximální teplota topné vody v místě plnění:	110	°C
Maximální Tlak v přívodní větvi v místě plnění :	0,35	MPa

Teplotnosná látka	ÚT	TUV	
Maximální teplota přívodu v otopném období:	-	-	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	-	°C
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	-	-	MPa
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	-	-	MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak v systému TUV je ovlivněn tlakem studené vody v potrubním rozvodu dodavatele studené vody.

3. Měření tepla, vody pro technologii a elektrické energii

- Dodávka tepla je měřena v místě: - E610-635/F49 DPS Domov pro seniory Rooseveltova 2141/54
- Měřicí zařízení : - Měřič tepla
- Typ měření (bilanční/fakturační) : - Fakturační, použito v obchodním styku

a) Dodávka tepla pro TUV

- Dodávka je měřena v místě : -
- Měřicí zařízení : -
- Typ měření (bilanční/fakturační) : -

b) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému ÚT

- Způsob dodávky : - Studená voda
- Dodávka je měřena v místě : - E610-635 HPS Centrum 2
- Měřicí zařízení : - Vodoměr
- Typ měření (bilanční/fakturační) : - Bilanční, není použito v obchodním styku

c) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému TUV

- Dodávka je měřena v místě : -
- Měřicí zařízení : -
- Typ měření (bilanční/fakturační) : -

d) Dodávka elektrické energie :

- Dodávka je měřena v místě : -
- Typ měření (bilanční/fakturační) : -

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávek tepla, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V případě, že dodávky vody (teplonosné látky) do systému ÚT budou vyšší než je obvyklá spotřeba v odběrném místě může být ze strany dodavatele odběrateli přeúčtována.

4. Kontakty

- a) za dodavatele : **Zákaznická linka 800 800 860 (24 hodin denně)**
- b) za odběratele :
- v pracovní dobu :
 - mimo pracovní dobu (víkendy, svátky) :

5. Jiné ujednání

6. Přístupy

Odběratel umožní dodavateli trvalý samostatný přístup k tepelnému zařízení.

V Ostravě dne - 8 -12- 2025

V dne.....

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele