



POH 0006797

Povodí Ohře, státní podnik		
podnikové ředitelství		50
Došlo: 10. 03. 2016		
Pořadové číslo:		
Počet listů: /	Počet příloh listů: svazků: /	Čas: /

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

3510435

Roman Katzer / 411 123 265

Děčín/ 07.03.2016

Žádost o odstranění závad na odběrném místě

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme při kontrole měřicího zařízení Vašeho odběrného místa Bezručova 4219, 430 01 Chomutov zjistili následující závady:

- Chybí pojistkový odpínač. V souladu s technickými podmínkami pro připojení měřicích zařízení požadujeme instalovat pojistkový odpínač s pojistkou o velikosti 2 A gG.
- Neměřené části odběrného místa nelze zajistit proti neoprávněné manipulaci. V souladu s platnými připojovacími podmínkami je potřebné upravit rozvaděč tak, aby bylo možné zajistit rozvaděč plombou distribuční společnosti.
- Bylo zjištěno zařízení napájené před neměřenou částí. V souladu s platnými připojovacími podmínkami je potřebné, aby zařízení bylo připojeno za měřenou částí.

Tato závada je v rozporu s energetickou legislativou a odporuje technickým normám a právním předpisům. Na základě zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a připojovacích podmínek v platném znění, Vás žádáme o odstranění zmíněných závad a uvedení daného odběrného místa do řádného technického stavu. Následně zajistíme neměřené části Vašeho odběrného místa proti neoprávněné manipulaci plombou.

Žádáme Vás o sdělení termínu provedení úprav alespoň 5 pracovních dní předem, jelikož u prováděných změn musí být přítomen zástupce naší společnosti, který provede kontrolu zapojení a zajištění odběrného místa proti neoprávněné manipulaci. Případné dotazy a termíny splnění nám laskavě sdělte na výše uvedeném telefonním čísle. Při hovoru prosím uvádějte naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Ing. Václav Pípa
vedoucí oddělení Měření A, B
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 | jejímž jménem jedná na základě zmocnění společnost ČEZ Měření, s.r.o. | Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02 | IČ 25938878, DIČ CZ25938878, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16079