

## Změnový list č. 2 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: **Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.1.4**

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)
53	2.8.2018	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	Byla odbourána a nově vybudována část opěry O3	Po ubourání části chrástecké opěry O3 do úrovně dle PD bylo zjištěno, že podklad pro vybudování nových částí opěr a úložných prahů byl nekvalitní, plný štěrkových hnízd a trhlín. Proto bylo nutné tuto část opěry ubourat a nahradit novou.
54		333365	Výztuž dříků pilířů z betonářské oceli 10 505		
121		96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY		
122		96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA		
202		13002000	Projektové práce - RDS		
3		014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton - recyklace		
205		012202000	Geodetické práce při provádění stavby		

2/0.0/0.0/17\_082/0005994

vyjádření OKP/OKČ