

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě na rámcovou smlouvu na GTP, č. 01UK-002555

Název dílčí veřejné zakázky: „D35 Ostrov – Vysoké Mýto, podrobný GTP“

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-001693 ev. č. 079/18

uzavřené dne 12.4. 2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ředitel Správy Pardubice
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupen: , předseda představenstva
bankovní spojení: .:
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují, nahrazují a upravují články I., II. a III. Smlouvy:

Článek I. Předmět plnění

Odstavec 1. ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „**plnění**“) a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování podrobného geotechnického průzkumu dálnice D35 v úseku Ostrov – Vysoké Mýto km 31,5 – 38,5, který bude sloužit jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení. Zakázka bude plněna v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace vč. soupisu prací zpracované 10/2017 a aktualizované 01/2018 společností Geostar, spol.s.r.o. a ve smyslu TP76. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tunelu Homole. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

se doplňuje na znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „**plnění**“) a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování podrobného geotechnického průzkumu dálnice D35 v úseku Ostrov – Vysoké Mýto km 31,5 – 38,5, který bude sloužit jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení. Zakázka bude plněna v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace vč. soupisu prací zpracované 10/2017 a aktualizované 01/2018 společností Geostar, spol.s.r.o. a ve smyslu TP76. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tunelu Homole. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Práce, které jsou předmětem plnění Smlouvy, budou rozděleny na část hlavní trasy a tunel Homole s předžářezy.

Zdůvodnění úpravy:

Rozdělení prací na GTP pro hlavní trasu a tunel Homole vzniklo z důvodu nepovolených vstupů pro terénní práce v ochranném pásmu ČEZ (viz Příloha č. 3 - Vyjádření a záznamy z jednání se spol. ČEZ a Příloha č. 2 - Záznam z jednání na ŘSD ze dne 13. 11. 2018).

Ostatní práce budou provedeny podle úpravy GTP projektu pro úsek hlavní trasy.

Článek II.

Cena za dílo

Za odstavec 1. se doplňuje odstavec 1.1 ve znění:

- 1.1 Cena, která Zhotoviteli za řádnou realizaci prací náleží, je rozdělena na 2 části.

Cena za práce hlavní trasy:

bez DPH:	8 823 816,- Kč
DPH:	1 853 001,- Kč
včetně DPH:	10 676 817,- Kč

Cena za práce spojené s tunelem Homole:

bez DPH:	11 884 722,- Kč
DPH:	2 495 792,- Kč
včetně DPH:	14 380 514,- Kč

Podrobná specifikace Ceny za práce pro hlavní trasu tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Odstavec 3 ve znění:

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

se nahrazuje tímto zněním:

3. Objednatel uhradí Cenu za každou část zvlášť a v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Zdůvodnění změny:

Důvodem rozdělení ceny na dvě části a její uhrazení po jednotlivých částech je prodloužení termínu pro dokončení celého díla, které bylo způsobeno zákazem provádění vrtných prací v ochranném pásmu ČEZ pro část tunelu Homole. Po dohodě smluvních stran z jednání 13. 11. 2018 byla domluvena dílčí fakturace.

Článek III.

Doba a místo plnění

Odstavec 1 ve znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy tj. vložení do Registru smluv. Předpoklad 03/2018

dokončení prací a odevzdání konceptu závěrečné zprávy: Předpoklad 01/2019

- 8 měsíců od zahájení prací část hlavní trasa
- 10 měsíců od zahájení prací část tunel Homole

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy: do 4 týdnů od připomínkování konceptu závěrečné zprávy

Předpoklad ukončení zakázky 02/2019

se upravuje na znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací:

- část hlavní trasa - dnem účinnosti smlouvy tj. vložení do Registru smluv. Předpoklad 04/2018
- část tunel Homole – na pokyn Objednatele po projednání změny projektu GTP v rozsahu ochranného pásma ČEZ

dokončení prací a odevzdání konceptu závěrečné zprávy:

- část hlavní trasa - 11 měsíců od zahájení prací
- část tunel Homole – do 5 měsíců od zahájení prací

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy:

obě části - do 4 týdnů od připomínkování konceptu závěrečné zprávy

Předpoklad ukončení zakázky 12/2019

Zdůvodnění změny:

Posun termínu doby plnění na část hlavní trasy vzniklo z důvodu zdržení při získání povolení pro vstupy na pozemky. Úprava termínu doby plnění pro část tunel Homole vznikla z důvodu nepovolených vstupů pro terénní práce v ochranném pásmu ČEZ a z toho vyplývající vypracování změny projektu GTP pro část tunelu Homole.

Článek IV.

Závěrečné ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitel **jedno (1)**.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Ceny pro hlavní trasu

Příloha č. 2 - Záznam z jednání na ŘSD ze dne 13. 11. 2018

Příloha č. 3 - Vyjádření a záznamy z jednání se spol. ČEZ

V Pardubicích dne 30. 11. 2018

V Praze dne 16.11.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitel Správy Pardubice

PRAGOPROJEKT a.s.

Předseda představenstva

Celkem bez DPH	Kč	20 708 537,50	Kč	8 823 816
DPH	Kč	4 348 792,88	Kč	1 853 001
Celkem včetně DPH	Kč	25 057 330,38	Kč	10 676 817



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA PARDUBICE

Záznam z jednání

Název: D35 Ostrov – Vysoké Mýto, podrobný GTP – jednání k průzkumu
Datum: 13. 11. 2018
Čas: 10:00
Místo: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Účastníci: Dle prezenční listiny
Přílohy: Prezenční listina

Účelem jednání bylo vyřešení situace, která nastala při provádění průzkumných prací podrobného GTP na připravované stavbě D35 Ostrov – Vysoké Mýto.

Při získávání souhlasů vlastníků pozemků ke vstupu za účelem provedení podrobného GTP byl vydán nesouhlas s prováděním průzkumných prací od společnosti ČEZ na části trasy v lokalitě připravovaného tunelu Homole z důvodu nutnosti provádět vrtné práce v ochranném pásmu VN a VVN. Zhotovitel podrobného GTP po následných jednáních se společností ČEZ o podmínkách pro provádění vrtných prací a o možnostech odstávky tohoto elektrického vedení zažádal o svolání dnešního jednání za účelem rozhodnutí o dalším postupu v této věci.

Po prodiskutování celé záležitosti se přítomní dohodli na následujících bodech:

- ŘSD ČR zajistí od zpracovatele projektu podrobného GTP společnosti Geostar, spol. s r.o. úpravu projektu v lokalitě tunelu Homole. Úprava bude spočívat v odstranění sond, které nejsou pro výsledky podrobného GTP nezbytně nutné a posun ostatních sond mimo ochranné pásmo VN a VVN s ohledem na minimalizaci kácení lesních porostů při provádění prací.
- Upravený projekt průzkumu zúčastněné strany před zahájením prací nejdříve odsouhlasí.
- ŘSD ČR zažádá společnost ČEZ o realizaci přeložky zmíněného VN a VVN do nové polohy dle Dokumentace pro územní rozhodnutí pro D35 Ostrov – Vysoké Mýto.
- Zhotovitel po úpravě projektu zajistí souhlas s provedením průzkumných prací se společností ČEZ.
- Zhotovitel dále zajistí v případě nutnosti souhlas s obcí Vraclav pro kácení lesních porostů.
- Zhotovitel po odsouhlasení upraveného projektu podrobného GTP vypracuje a ostatním dodá harmonogram prací.
- Na základě dnešního jednání bude sepsán Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě, který upraví termíny doby plnění podrobného GTP s ohledem na nastalou situaci a rozdělí práce a fakturaci za provedené práce na část pro hlavní trasu a část pro tunel Homole.

V Pardubicích dne: 13. 11. 2018

Zaznamenal:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Prezenční listina

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, podrobný GTP – jednání k průzkumu

Dne 13. 11. 2018

Místo: ŘSD ČR Správa Pardubice

[illegible]

ŽADATEL

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 19.9.2018

NAŠE ZNAČKA

1100564686

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 3.10.2018

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.**Pro akci: „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, podrobný geologický průzkum“**

Dobrý den,

dne 19.9.2018 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, podrobný geologický průzkum“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN, vrchních vedení VN 35 kV - VN3847 / VN3874 / VN3873, distribučních trafostanic 35/0,4 kV a vrchních vedení VVN 110 kV - V1173 / V1174**) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti podzemního kabelového vedení NN, vrchních vedení VN 35 kV, distribučních trafostanic 35/0,4 kV a vrchních vedení VVN 110 kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN, vrchnímu vedení VN a trafostanici k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN, vrchního vedení VN, trafostanice a uzemňovací soustavy
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- ochranné pásmo vrchních vedení VN 35 kV a distribučních trafostanic činí 10 metrů...

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145

Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- ochranné pásmo vrchních vedení VVN 110 kV činí 15 metrů...
- provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- po terénních úpravách a případném navyšování terénu musí být dodržena výška vodičů od země, která musí činit min. 6 metrů pro vedení VN 35 kV a min. 7 metrů pro vedení VVN 110 kV
- v ochranném pásmu vrchních vedení VN a VVN je zakázána práce s nadměrnými mechanizačními prostředky a vrtnými soupravami
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka; zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
- při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 5 m od vodičů; v případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení
- s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení; opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby; ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu
- jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností
- ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ a „POZOR – ochranné pásmo vedení VVN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma

V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě dotčení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě NN, apod. Vzdálenost komunikace a veškerých staveb musí být min. 1 metr od stávajících podpěrných bodů vedení NN.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860, Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření / sdělení).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka Oddělení Sítě Svitavy nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních a nadzemních vedení a el. stanic

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.