

**Technická specifikace - Jesenný**Dodávka akumulční nádoby pro přípravu teplé užitkové vody (TUV)

**Zadavatel:** **MIKROREGION POJIZEŘÍ**  
**Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil**

Uchazeč potvrdí symbolem ✓ v pravém sloupečku tabulky a v každém jeho řádku skutečnost, že jeho nabízený systém danou minimální technickou podmínku splňuje.

Minimální technické parametry:		Potvrzení uchazeče
Objem akumulční nádoby min. 1000 l s vnořeným výměníkem pro přípravu TUV o objemu min. 45 l	ANO	
Objem expanzní nádoby min. 140 l	ANO	
2 x topná jednotka s termostatem o výkonu min. 6 kW	ANO	
1 x Oběhové čerpadlo o průtoku 3 m <sup>3</sup> /h, dopravní výška 6 m	ANO	
1 x Kompletní příslušenství pro montáž	ANO	

V případě, že nebude potvrzený některý z minimálních technických parametrů uchazečem, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a následně zadavatelem vyloučena.

V Libštátě dne 13.7.2016

Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob)

Ondřej Topič

.....  
 podpis (a případně razítko)