

Protokol č. 20 ze dne 20.3.2018
k použití otevřeného ohně na jevišti při inscenaci
Pust'te Donnu k maturitě

čl. 1

Popis způsobu použití otevřeného ohně

- 1) Kouření na jevišti.**

čl. 2

Zvýšená bezpečnostní opatření

- 1) Osoby manipulující s otevřeným ohněm na jevišti divadla jsou povinné počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a majetek (§ 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).**
- 2) Osoby manipulující s otevřeným ohněm, musí být produkčním poučeni o potřebné opatrnosti.**
- 3) Cigarety budou zapalovány zapalovačem nebo bezpečnostními zápalkami.**
- 4) Nedopalky z cigaret (doutníků) nutno bezpečně likvidovat, například vhozením do nehořlavých popelníků (sklo, kov).**
- 5) Dohled na manipulaci s ohněm při inscenaci bude provádět preventivní požární hlídka ustanovená z techniků divadla.**
- 6) Technici (členové preventivní požární hlídky DpP) budou po celou dobu inscenace přítomni u jeviště, aby mohli v případě potřeby (požáru) zasáhnout.**
- 7) Členové preventivní požární hlídky DpP po skončení představení překontrolují jeviště a všechny prostory, kde bylo s ohněm manipulováno, zda nemůže dojít ke vzniku požáru.**

čl. 3

- 1) Za dodržování výše uvedených opatření odpovídá produkční představení.**
- 2) Tento protokol platí pro všechny inscenace pořádané Divadlem pod Palmovkou.**

Michal L a n g
ředitel DpP

Zpracovala: Miroslav Hurt - Odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle § 11 zák. č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Číslo osv.: Z-TPO-68/2014

Příloha ke smlouvě

Divadlo pod Palmovkou

PŘ č. 3.05 z 31.01. 2005

určuje opatření k bezpečnému zajištění zájezdových představení divadelního souboru DpP.

Tato příloha ke smlouvě o zájezdovém představení souboru DpP

v pořádajícím divadle: **Divadlo Oskara Nedbala Tábor**

dne **11. 12. 2018**

s inscenací **Pust'te Donnu k maturitě**

obsahuje v čl. 1

potvrzení o provedených standardních preventivních opatřeních
požární ochrany a BOZP.

DpP potvrzuje, že vedoucí pracovníci zájezdového představení, herci, inspicient a technici jsou poučeni o základních požadavcích bezpečného provozu v divadlech.

Seznámí se s příkazy a pokyny k PO a BOZP platnými v pořádajícím divadle.

DpP dále potvrzuje, že vlastní elektrická zařízení, spotřebiče a svítidla používaná ve scénické výpravě, splňují požadavky ČSN 331610 a ČSN 331600 a byla v termínech revidována.

Hořlavé materiály použité ve scénické výpravě byly ošetřeny retardéry ke snížení hořlavosti (viz. příloha E ČSN 730831).

v Č. 2

DpP upozorňuje pořádající divadlo na zvýšená rizika i na zvýšená preventivní požární opatření schválená ředitelem DpP pro výše uvedenou inscenaci.

Konkrétní údaje i opatření jsou uvedena v PROTOKOLU na druhé straně tohoto listu.

Michal Lang - ředitel DpP