



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

ODBOR DOPRAVY

Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207
397 19 Písek

Č. j.: MUPI/2018/19151//Kv-PR/037
Vyřizuje: xxx
E-mail: xxx
Telefon: xxx



V Písku dne: 03.05.2018

ELPROJEKT Písek s.r.o.
Nábřeží 1. máje 1935
397 01 Písek

VYJÁDŘENÍ

ke stavbě „1040012859 Písek – Na Ryšavce: VN, NN rekonstrukce vd“

Městský úřad Písek, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve smyslu ustanovení § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává následující vyjádření:

Akce se dotýká silnice III. třídy č. 1401 a místních komunikací 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách.

- 1) Majetkové vztahy spojené s uložením vedení do silnice III. třídy č. 1401 a místních komunikací 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách je nutno projednat s příslušným vlastníkem/správcem, to je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v případě silnice III/1401 a v případě místních komunikací Město Písek (zastoupené odborem správy majetku) pro vydání věcného břemena (služebnosti) a ve věcech technických se správcem pozemních komunikací MS Písek, dotčené touto trasou a splnit jeho případné požadavky týkající se způsobu uložení sítě technického vybavení v pozemní komunikaci (včetně jejich součástí) v jeho vlastnictví/správě.
- 2) V případě, kdyby při realizaci mělo dojít k záboru silnice III. třídy č. 1401 a místních komunikací 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách, musí být u zdejšího odboru MÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice/místní komunikace, případně uzavírky podle §§ 24, 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění. Podrobnosti k podání žádosti obsahuje § 39, 40 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění.

- 3) V případě omezení provozu na silnici III. třídy č. 1401 a místních komunikacích 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách doprovodní činností (kopáním, uložením materiálu, atd.) zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO) a to osobou autorizovanou se specializací dopravní stavby. DIO odsouhlasit s PČR KŘP JK DI Písek a nechat schválit u zdejšího odboru MÚ Písek. DIO bude součástí žádosti o zvláštní užívání komunikace.
- 4) Při provádění stavby nesmí být silnice III. třídy č. 1401 a místních komunikací 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách a přilehlé komunikace znečišťovány a poškozovány stavbou a staveništním provozem.
- 5) V rámci ochrany pozemních komunikací požadujeme následující: křížení silnice bude prováděno přednostně bezvýkopovou technologií – protlakem/podvrtem (řízené) se zřízením startovacích a montážních jam mimo komunikaci.
- 6) Z hlediska ochrany chráněných zájmů silnice III. třídy č. 1401 a místních komunikací 100 d Na Rozhledně, 70 c Na Střelnici, 102 c Na Ryšavce, 57 c K Háječku, 185 c V Lukách nesmí být umístěny v pásmu bezpečnostního odstupu od průjezdného profilu komunikací žádné pevné překážky.
- 7) Při provádění stavby musí být v místě stavby zajištěna průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchraná služba, hasičský záchraný sbor, policie).

xxx

oddělení dopravy a silničního hospodářství