

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: nám. E. Beneše 127

PSČ, místo: 399 01 Milevsko

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1590,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,29 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1545,1 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)




DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné: Stropy 5.NP	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu MWh/rok



Elektrina ze sítě: 35,9
Zemní plyn: 374,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U _{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
Velmi úsporná	B						
Úsporná	C					26 / Dop.	23 / Dop.
Méně úsporná	D						
Ne hospodárná	E						
Velmi ne hospodárná	F	Dop.	Dop.				
Mimořádně ne hospodárná	G	1,42	216				
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		334,28				40,45	35,59

Zpracovatel: Ing. Radek Černý

Kontakt: Č. Holase 1342, 399 01 Milevsko

382 521 183 / cerny.projekty@seznam.cz

Osvědčení č.: 0687

Vyhotoveno dne: 28.12.2015

Podpis:

Ing. Radek Černý
energetických speciál