

Dle rozdělovníku

Čj : PX2990/2018
V Praze : 24. dubna 2018
Vyřizuje: Ing. Jan Bažil

tel.:
fax:
e-mail:

Věc: **Sdělení projektanta č. 5 – obnova vpusti včetně napojení do kanalizace**

Název akce: **II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b**

Při provádění pažení a výkopových prací u pilíře P2 byla v blízkosti pilíře zjištěna horská vpust'. Tato vpust' je napojena do šachty dálniční kanalizace. V době prací na pilíři P2 bude přípojka šachty přerušena. Horská vpust', včetně napojení do kanalizace, bude obnovena během provádění terénních úprav pod mostem.

S navrženou obnovou vpusti autorský dozor souhlasí.

S pozdravem za PONTEX s.r.o.

Ing. Jan Bažil

Autorský dozor

Přílohy: Schéma šachty včetně napojení

Rozdělovník: EUROVIA CS, a. s., Závod mosty a konstrukce, Ing. Jaromír Dobrovolný

REALSTAV MB, spol. s r.o., Tomáš Hink

HORSKÁ VPUŠŤ 1:25

