



Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 - Ostrava - Moravská Ostrava

Vyřizuje	tel./fax./mail	Váš dopis ze dne	datum
XXX	XXX		
	XXX		

Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 1 stavby „Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“

Změna hydroizolace 1. PP budovy z projektované tlakové izolace z vnějšího líce suterénního zdiva za tlakovou injektáž suterénního zdiva .

Z hlediska organizace stavby a POV GPS navrhl tento způsob - kvalitativně obdobný jako v PD, ale časově a organizačně méně náročný. Vzhledem k smluvně uzavřenému termínu stavby s změnou souhlasím.

Pro ocenění byly použity položky dodavatelského, nabídkového rozpočtu (položky ÚRS) a položky individuální kalkulace.

Se změnovým listem souhlasím.

Ing. Martin Jiřík
jednatel spol. SPAN s.r.o. GPS

.....