

## Výpočet vytápěné plochy

### areál Purkyňova 93 B07 – sklady p.Sedlář

snížení TRV na teplotu pro temperování

kód	název	výměra v m <sup>2</sup>	číslo dveří	topení	koef.	vytápěná plocha (m <sup>2</sup> )
misB07*-1033	sklad -suterén	10,99	S105	OT	0,638	7,01
misB04*-2008	sklad	20,03	S208	OT	0,638	12,78
misB05*01023	sklad	9,28	N118a	OT	0,638	5,92
misB05*01025	sklad	15,96	N119	OT	0,638	10,18
	<b>celkem m<sup>2</sup></b>	<b>56,26</b>				<b>35,89</b>

OT = v místnosti je  
otopné těleso  
BOTx = v místnosti  
není otopné těleso, x=  
počet stěn, sousedících  
s místnostmi s OT

Vypracoval : Marek Michut

Dne : 9.8.2016