

Příloha č. 1
k Servisní smlouvě č. AR 15- 06 001/4
DOD20150140

Přehled servisních služeb

Četnost servisních služeb 1x v roce v termínu od 15.7. do 15.8. pokud není uvedeno jinak

1. Servis výdejních stojanů
 - a) kontrola těsnosti hydrauliky výdejního stojanu,
 - b) kontrola funkce odlučovače vzduchu,
 - c) vyčištění koše filtru,
 - d) kontrola funkce výdejní pistole, vyčištění sítka výdejní pistole,
 - e) kontrola povrchu výdejní hadice, případně jejího navíjení,
 - f) kontrola funkce počítadla a součtových registrů,
 - g) kontrola funkce elektromagnetických, zpětných a přepouštěcích ventilů,
 - h) kontrola stavu a napnutí klínových řemenů,
 - i) kontrola funkce, těsnosti a objemové účinnosti zpětného odvodu par benzínu dle vyhlášky č. 355/2002 Sb.
 - j) kontrolní odměry do kalibru, případné seřízení měřidla do tolerance plus-mínus 0,25%, přeplombování seřizovacích míst dočasnou plombou v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., vč. vystavení protokolu o kalibraci
 - k) vyčištění výdejního stojanu,
 - l) funkční zkouška kompletního výdejního stojanu,

2. Servis hladinoměřů, plovákových ovladačů a indikačního zařízení a zpětných ventilů,
 - a) funkční zkoušky nebo kontrola signalizace netěsnosti nádrže,
 - b) kontrola připojení a funkce plováků proti přeplnění nádrže a kontrola nastavení výšky hladin, vyčištění
 - c) kontrola těsnosti přírubových spojů armatur zpětných ventilů

3. Servis antidetonačních pojistek,
 - a) vyčištění protidetonačních a protiexplozivních pojistných armatur,
 - b) vystavení protokolu o provedené kontrole a čištění protidetonačních a protiexplozivních pojistných armatur dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

4. Servis skladovacích nádrží spočívající v jejich čištění a revizích dle metodiky ČSN 75 34 15,

- a) čištění integrované šachtice,
 - b) čištění skladovacích nádrží
 - c) měření tloušťky materiálu nádrže na úbytek způsobený korozi,
 - d) zkoušky těsnosti skladovacích prostorů nádrží, meziprostorů dvouplášťových nádrží, potrubí stáčení a sání dle zákona č. 254/2001 Sb, § 39, odst. 4, písmeno c)
 - e) vizuální prohlídky vnitřních prostorů skladovacích nádrží
5. Servis havarijních jímek, lapolů, odlučovačů olejů spočívající v čištění havarijních jímek dle ČSN 75 34 15.
(Nutno provádět při každé revizi nádrže – minimálně 1x za 3 roky)
6. Servis spočívající v odkalování skladovacích komor nádrže.
7. Servis spočívající ve sběru, odvozu a zneškodnění nebezpečných odpadů (sorbentů).
8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit ověření průtočných měřidel výdejných stojanů příslušným orgánem ČMI na základě vypsání žádanky servisního mechanika.
9. Periodické revize tlakových nádob (četnost dle ČSN 650201, 753415)

Po provedení servisních služeb bude vystaven protokol.