

Příloha B4

Přehled prováděných revizí a zkoušek a dalších činností na kolejích Mendelu

objekt	adresa	zařízení	činnost	ks	četnost revize	datum poslední revize	poznámka
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	revize elektro	1	3 roky	2013	2017 (I.Q) příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	kontrola spalinové cesty	3	ročně	20.07.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna - kotel Hydrotherm	servis kotle	6	ročně	30.10.15	bude provedena do 11/2016
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	autorizované měření emisí	6	3 roky	24.10.13	bude provedena do 11/2016
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	hlášení ISPOP	1	ročně	08.03.16	podklady budou předány
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna - detektor úniku plynu	kalibrace	2	ročně	17.02.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	odborná prohlídka	1	ročně	26.08.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	RS, plynovod a plynová kotelna	revize PZ	1	3 roky	25.05.16	1x revize následně 2x kontrola
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	RS, plynovod a plynová kotelna	kontrola PZ	1		25.05.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynovod kuchyně od RS po HUP	revize PZ	1	3 roky		2016 příští revize (1x revize následně 2x kontrola)
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynovod kuchyně od RS po HUP	kontrola PZ	1			2017, 2018 příští kontrola
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	Regulační stanice plynu	servis RS	1	3x ročně	8/2016	12/2016 příští servis
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013	revize provozní	3	ročně	26.08.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013	revize vnitřní	3	5 roků		2018 příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013	tlaková zkouška	3	9 roků		2022 příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012	revize provozní	1	ročně	26.08.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012	revize vnitřní	1	5 roků		2017 příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012	tlaková zkouška	1	9 roků		2021 příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna	prevence technologie a MaR	1	ročně	28.06.16	
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	plynová kotelna a rozvody	kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb.	1	10 roků	2015	2025 příští revize
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	VZT	revize PPK	15	2x ročně	9.5.2016	bude provedena do 11/2016
Akademie-"Z"	Gen.Píky 7	VZT v objektu	prevence tech. a MaR, výměna filtrů	5	2x ročně	29.06.16	12/2016 příští revize
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna	revize elektro	1	3 roky	2013	2017 (I.Q) příští revize
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna	kontrola spalinové cesty	3	ročně	20.07.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna - kotel ČKD, hořák Bentone	servis kotle	3	ročně	06.01.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna	hlášení ISPOP	1	ročně	08.03.16	podklady budou předány
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna - detektor úniku plynu	kalibrace	1	ročně	17.2.2016	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna	odborná prohlídka	1	ročně	28.08.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna	revize PZ	1	3 roky	18.08.14	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna	kontrola PZ	1		25.05.16	1x revize následně 2x kontrola
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	regulátor plynu	servis regulátoru	1	3x ročně	8/2016	12/2016 příští servis
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011	revize provozní	3	ročně	26.08.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011	revize vnitřní	3	5 roků	26.08.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011	tlaková zkouška	3	9 roků		2020 příští revize
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna	prevence technologie a MaR	1	ročně	28.06.16	
Akademie-"K"	Gen.Píky 5	plynová kotelna a rozvody	kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb.	1	10 roků	2015	2025 příští revize

Akademie -"K"	Gen.Píky 5	VZT	revize PPK	7	2x ročně	9.5.2016	bude provedena do 11/2016
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS)	revize elektro	3	3 roky	03/2014	K1 výchozí 29.7.2015
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1, K2, K3)	kontrola spalinové cesty	6	ročně	20.07.16	K1 9.7.2016
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1) - kotel Vaillant kondenz.	servis kotle	4	ročně	08.09.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K2) - kotel Roučka Slatina	servis kotle	3	ročně	02.02.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K3) - kotel Hydrotherm	servis kotle	2	ročně	25.05.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K2) - kotel Roučka Slatina	autorizované měření emisí	3	3 roky	21.01.14	2017 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1, K2, K3)	hlášení ISPOP	1	ročně	08.03.16	podklady budou předány
JAK	Kohoutova 3,7,11	PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1)	revize PZ	3	3 roky	15.05.14	K1 výchozí 8.7.2015
JAK	Kohoutova 3,7,11	PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1)	kontrola PZ	3		27.05.16	1x revize následně 2x kontrola
JAK	Kohoutova 3,7,11	regulátor plynu	servis regulátoru	3	3x ročně	6.9.2016	1/2017 příští servis
JAK	Kohoutova 3,7,11	PK - detektor úniku plynu a CO (K1, K2, K3)	kalibrace	5	ročně	27.5.2016	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1, K2, K3)	odborná prohlídka	3	ročně	30.05.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015	revize provozní	2	ročně	12.08.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015	revize vnitřní	2	5 roků		2020 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015	tlaková zkouška	2	9 roků		2024 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013	revize provozní	2	ročně	12.08.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013	revize vnitřní	2	5 roků		2018 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013	tlaková zkouška	2	9 roků		2022 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K3)-exp. 200, 2x 300 a 18 l, rv. 2010/2011	revize provozní	4	ročně	12.08.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K3)-expanzomat 03	revize vnitřní	4	5 roků	12.08.16	exp 2010 hot. 2015
JAK	Kohoutova 3,7,11	TNS (K3)-expanzomat 03	tlaková zkouška	4	9 roků		příští revize podle roku výroby (2019, 2020)
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1) - doplňovací zařízení Reflex	servis	1	2 roky	2015	2017 příští revize
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1-PS, K3-PS)	čištění deskového výměníku	4	ročně	29.07.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna - odečty měřičů (K1, K2, K3)	odečty	11	měsíčně		
JAK	Kohoutova 5, menza	menza	revize PZ	1	3 roky	22.05.14	1x revize následně 2x kontrola
JAK	Kohoutova 5, menza	menza	kontrola PZ	1		27.5.2016	
JAK	Kohoutova 5, menza	VZT v plynové kotelně pro kotle	výměna filtru	1	2x ročně	25.04.16	bude provedena do 11/2016
JAK	Kohoutova 5, menza	VZT menza (jídlna a kuchyně)	prevence technologie a MaR	2	2x ročně	25.04.16	bude provedena do 11/2016
JAK	Kohoutova 5, menza	VZT menza (kuchyně)	výměna filtrů, čištění tukových filtrů	1	2x ročně	25.04.16	bude provedena do 11/2016
JAK	Kohoutova 5, menza	VZT menza (jídlna)	výměna filtrů, čištění tukových filtrů	1	ročně	20.11.15	bude provedena do 11/2016
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS)	prevence technologie a MaR	3	ročně	25.07.16	
JAK	Kohoutova 3,7,11	plynová kotelna a rozvody	kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb.	3	10 roků	2015	K1 nová 2019, ostatní 2025
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	Výměňníková stanice+předávací stanice	revize elektro	1+4	3 roky	2013	2017 (I.Q) příští revize
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	plynový kotel Thermona pro VZT jídelna	servis kotle	1	ročně	09.03.16	
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	plynové zařízení	revize PZ	1	3 roky	21.07.16	
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	plynové zařízení	kontrola PZ	1		30.07.15	1x revize následně 2x kontrola
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	výměňníková stanice	čištění deskového výměníku	2	2x ročně	10.05.16	bude provedena do 11/2016
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000	provozní revize	3	ročně	30.10.15	bude provedena do 11/2016
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000	vnitřní prohlídka+těsnost	3	5 roků	29.10.14	
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000	tlaková zkouška	3	9 roků	10.06.09	
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	výměňníková stanice + předávací stanice	prevence technologie a MaR	1 + 4	ročně	PS - 10.5.2016, VS - 20.11.2015	bude provedena do 11/2016
Tauferovy koleje	J.Babáka 1861/3	VZT pro jídelnu	prevence tech. a MaR, výměna filtrů	1	2x ročně	25.4.2016	bude provedena do 11/2016
koleje P.Bezruč	Valtická 538, Lednice	plynová kotelna	hlášení ISPOP	1	ročně	8.3.2016	podklady budou předány