

Tabulka teplot otopné vody v závislosti na venkovní teplotě

<i>Venkovní teplota</i>	<i>Teplota otopné vody</i>
15 - 12°C	40°C
11°C	40°C
10°C	41°C
9°C	42°C
8°C	43°C
7°C	44°C
6°C	45°C
5°C	46°C
4°C	47°C
3°C	49°C
2°C	51°C
1°C	53°C
0°C	55°C
-1°C	55°C
-2°C	56°C
-3°C	57°C
-4°C	58°C
-5°C	59°C
-6°C	60°C
-7°C	60°C
-8°C	61°C
-9°C	62°C
-10°C	63°C
-11°C	64°C
-12°C	65°C
-13°C	66°C
-14°C	67°C
-15°C	68°C

Zpáteční teplota vrácené vody musí zaručovat vychlazení větší než 3°C. Pokud se všichni odběratelé tepla, zásobování tepelnou energií z téže předávací stanice dohodnou, a na základě této dohody požádají dodavatele o individuální úpravu teplot otopné vody v závislosti na venkovní teplotě, dodavatel tuto dohodu, kterou obdrží písemně, bude respektovat, bude-li to z technicko-provozních důvodů možné.

V Třinci, dne 18.12.2018

Za dodavatele:

Za odběratele:

Ing. Milan Sikora
ředitel společnosti

RNDr. Věra Palkovská
primátorka