

Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	četnost	
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
hangár F	výměníková stanice	kontroly KPS, kontrola tlaků a teplot vody v jednotlivých okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola chodu oběhových čerpadel	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	odvzdušnění rozvodů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	zkouška průchodnosti spoj. ventilů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola funkce ručních armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti potrubních rozvodů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	kontrola manometrů na tl. nádobě	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	kontrola provozních manometrů, teploměrů	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice	odkalení, vyčištění všech filtrů	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku vzduchu v exp. nádobě, komplexní zkouška řídicího systému a funkce čerpadel	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	protáčení nebezpečných čerpadel a regulačních ventilů s pohony (30 sec.)	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	revize MaR	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola se zaměřením na těsnost zařízení a rozvodů potrubí	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	čištění všech vložek filtrů na přímeru a sekundu	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	chemické čištění deskových výměníků pro ohřev UT, TV	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice	servis MaR pro regul. ventily na potrubí	2x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku a teplot vody v jednotlivých okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur popř. dotažení při netěsnostech	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice	úprava vody euroclean, vizuální kontrola	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	revize úpravny vody aquina	1x ročně
hangár F	výměníková stanice	kontrola napájení proudem	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	kontrola vody v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola množství soli v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti rozvodu	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola vstupního potrubí na vápník	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola průchodnosti vedení zpětného proplachu/odtoků	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola tlaku vody	1x denně
hangár F	výměníková stanice	kontrola těsnosti ventilů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice	kontrola funkčnosti vstupního mechanického filtru	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	vizuální kontrola vodní těsnosti instalace a neporušenosti el. kabelů	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice	dopřování regenerační soli, kontrola kvality výstupní vody	1x týdně
hangár F	výměníková stanice	kontrola odkalení akumulčních nádob pro TV	4x ročně
hangár F	dílenská hala	kontrola přečerpávacích stanic a ohřevů vody	1x za 14 dní
hangár F	UT	vizuální kontrola rozvodů potrubí pro podlahové vytápění v techn. kanále vč. armatur	1x měsíčně
hangár F	UT	kontrola sálavých pasů vč. uzav. armatur	1x měsíčně
hangár F	stlačený vzduch	vizuální kontrola a odkalení potrubí pro technický vzduch vč. přezkoušení uzavíracích armatur	1x měsíčně
hangár F	strojovna SHZ	vizuální kontrola strojovny SHZ	1x denně
hangár F	SHZ	vizuální kontrola těsnosti rozvodů potrubí vč. uzav. armatur	1x za 14 dní
hangár F	VZT	kontrola motorů, oběžných kol, klapek, ložisek	6x ročně
hangár F	VZT	čištění ohřevů a výparníků	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola klínových řemenů, servopohonů	4x ročně
hangár F	VZT	čištění ventilátorových komor při výměně vzd. filtrů	3x ročně
hangár F	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár F	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár F	VZT	měření zatížení el. motorů	1x měsíčně
hangár F	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn. údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár F	VZT	kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola funkce reg. armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola součinnosti MaR	2x ročně
hangár F	VZT	seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola funkce protimraz. ochran	2x ročně
hangár F	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů, stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár F	VZT	kontrola regul. ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola směšovací jednotek, čistota a volný chod sm. klapek	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/ vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár F	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola spojů, relé	2x ročně
hangár F	VZT	ventilátorová komora VZT - kontrola převodu kola	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek, hlučnost a krytu	1x měsíčně
hangár F	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár F	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár F	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár F	VZT	čištění odtahových ventilátorů, výústky na WC, chodeb, umyvárky	4x ročně
hangár F	VZT	kontrola zvlhčovací nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár F	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů, stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT jednotky	kontrola tepelné izolace na jednotkách VZT	1x měsíčně
hangár F	Gastroprovoz	vyčištění odtahových pytlů, čištění mřížek a výustek	4x ročně
hangár F	teplovzdušné jednotky	kontrola teplovz. jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár F	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
hangár F	MaR	kontrola systému	2x ročně
hangár F	chladič jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár F	chladič jednotky	kontrola silového napojení, utažení svorek, izolačních stavů	1x ročně
hangár F	chladič jednotky	kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár F	chladič jednotky	čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár F	chladič jednotky	ošetření lamel	4x ročně
hangár F	chladič jednotky	kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár F	chladič jednotky	vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár F	chladič jednotky	kontrola těsnosti okruhu, sacího tlaku, výstupního tlaku	2x ročně
hangár F	chladič jednotky	kontrola ochrany kompresorů	2x ročně
hangár F	chladič jednotky	kontrola frekv. zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár F	hangárová vrata	čištění odtokových kanálů na stojácích v hale a kolejnic pro pojezdová vrata	1x za 2 měsíce
hangár F	strojovna chlazení a VZT	vizuální kontrola, kontrola stavu manometrů, teploměrů a chodu zařízení	5x týdně
hangár F	dílenská hala	kontrola bezpečnostních sprch	1x týdně

Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
APC	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
APC	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
APC	výměníková stanice	vizuální kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
APC	výměníková stanice	čištění všech vložek filtrů na primeru a sekunderu	2x ročně
APC	výměníková stanice	odkalení akumulčních nádob pro TV	4x ročně
APC	výměníková stanice	čištění akumulčních nádob pro TV	1x ročně
APC	výměníková stanice	servis MaR pro regul.ventily na potrubí	2x ročně
APC	výměníková stanice	kontrola tlaku a teplot vody v jednotl.okruzích	1x za 14 dní
APC	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur popř.dotážení při netěsnostech	1x za měsíc
APC	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
APC	výměníková stanice	úprava vody euroclean, vizuální kontrola	1x týdně
APC	MaR	kontrola systému	2x ročně
APC	strojovny chlazení a VZT	vizuální kontrola, kontrola stavu manometrů,teploměrů a chodu zařízení	5x týdně
APC	centrální chlazení	vizuální kontrola těsnosti rozvodů ve strojovně chlazení, kontrola kondenzátoru Gunter na střeše	1x týdně
APC	centrální chlazení	kontrola uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
APC	centrální chlazení	čištění kondenzátorů a kontrola stavu chodu otáček ventilátorů	2x ročně
APC	centrální chlazení	čištění vložek filtrů	2x ročně
APC	centrální chlazení	vizuální kontrola čerpadel a frekvenčních měničů	1x měsíčně
APC	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2měsíce
APC	FCU	kontrola uzavíracích armatur, odtoku kondenzátu,vyčištění a odvzdušnění	2x ročně
APC		kontrola průchodnosti pojistných ventilů	1x za 3 měsíce
APC		nulování manometrů	1x za měsíc
APC		odkalování rozvodů RTCH	4x ročně
APC	VZT	čištění koncových elementů-vyústky	4x ročně

Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	četnost
Motorárna	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
Motorárna	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola klínových řemenů,servopohonů	4x ročně
Motorárna	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
Motorárna	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
Motorárna	VZT	kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
Motorárna	VZT	seřizení a napnutí řemenů	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
Motorárna	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
Motorárna	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
Motorárna	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hučnost a krytu	1x měsíčně
Motorárna	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
Motorárna	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
Motorárna	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výústky na WC,chodeb,umývárky	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
Motorárna	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda -vzduch/	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola tepelné izolace na jednotkách VZT	1x měsíčně
Motorárna	teplovzdušné jednotky	Kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
Motorárna	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
Motorárna	dílenská hala	kontrola bezpečnostních sprch	1x týdně
Motorárna	MaR	kontrola systému	2x ročně

é v paušálních platbách

Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušál

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
hangár B	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
hangár B	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola klínových řemenů,servopohonů	4x ročně
hangár B	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár B	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
hangár B	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár B	VZT	kontrola thermokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár B	VZT	seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár B	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola a ovzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár B	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
hangár B	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hluknost a krytu	1x měsíčně
hangár B	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár B	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár B	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výustky na WC,chodbách a sociálkách	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár B	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár B	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	Kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
hangár B	simulátory	kontrola přívodního vzduchu pro simulátory včetně VZT	5x týdně
hangár B	simulátory	vizuální kontrola VZT počítačových sálů pro simulátory	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár B	chladicí jednotky	kontrola silového napojení,utažení svorek,izolačních stavů	1x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	ošetření lamel	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola těsnosti okruhu,sacího tlaku,výstupního tlaku	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	ochrana ochrany kompresorů	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola frekv.zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola jednotek Uniflair pro PC simulátorů	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola rozvodů chladicího potrubí pro HPU	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola přívodního potrubí média pro Uniflair	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	přezkoušení uzavíracích armatur Uniflair	1x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	kontrola stavu znečištění filtrů	2x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola zařízení, kontrola teploměrů,manometrů	5x týdně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola těsnosti rozvodů na střeše a ve strojovnách	5x týdně
hangár B	ÚT	kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sálavých pasů - východní hala	2x ročně
hangár B	ÚT	kontrola dopravních a oběhových čerpadel	2x ročně
hangár B	ÚT	tlakové čištění teplovzdušných jednotek	2x ročně
hangár B	ÚT	vizuální kontrola rozvodů ÚT	2x měsíčně
hangár B	ÚT	kontrola uzavíracích armatur	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sběrače a rozdělovače východní hala	1x měsíčně
hangár B	TV	odkalení akumulačních nádob pro TV	4x ročně
hangár B	TV	čištění akumulačních nádob pro TV	1x ročně
hangár B	stlačený vzduch	kontrola rozvodů a přívodu potrubí	1x měsíčně
hangár B		kontrola průchodnosti pojistných ventilů	1x za 3 měsíce
hangár B		nulování manometrů	1x za měsíc
hangár B		odkalování rozvodů RTCH	4x ročně
hangár B	MaR	kontrola systému	2x ročně

ních platbách

Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZT

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
Chadraba	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
Chadraba	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
Chadraba	výměníková stanice	kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
Chadraba	MaR	kontrola systému, tj. periferních zařízení, kromě automatu AB	2x ročně

1. obsažené v paušálních platbách