

Příloha č. 6 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, neobsažené v paušálních platbách a účtované dle skutečnosti

Hangár F

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
hangár F	výměníková stanice	revize měřících -regulačních a pojist.armatur	1x za 5 let
hangár F	VZT	výměna vzduchových filtrů	4x-12x ročně
hangár F	Lakovna	výměna podlahových a stropních vzduchových filtrů vč. vyčištění záchytného kanálu a podlah. roštů	5x ročně
hangár F	Brousící kabina	výměna podlahových a stropních vzduchových filtrů vč. vyčištění záchytného kanálu a podlah.roštů	5x ročně
hangár F	chladicí jednotky	servis chladících jednotek	2x ročně

APC

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
APC	výměníková stanice	revize měřících -regulačních a pojist.armatur	1x za 5 let
APC	centrální chlazení	revize měřících -regulačních a pojist.armatur	1x za 5 let
APC	centrální chlazení	servis MaR	1x ročně
APC	chladicí jednotky	servis chladících jednotek	2x ročně
APC	FCU	výměna vzduchových filtrů, čištění	2x ročně
APC		rozbor oleje centrálních chladících jednotek (Carrier)	1x ročně
APC		Přezkoušení nebo výměna pojistných ventilů na chladícím okruhu (Centální chlazení Carrier)dle ČSN EN 378 – 4 a nařízení TIČR	1x za 2 roky

Motorárna

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
Motorárna	VZT	výměna vzduchových filtrů	3x ročně
Motorárna	VZT	čištění ventilátorových komor při výměně vzd.filtrů	3x ročně
Motorárna	VZT	kontrola součinnosti MaR	2x ročně
Motorárna	Lakovací box	výměna filtrů vč. vyčištění záchytných lamel a jejich ošetření.	6x ročně

Hangár B

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	očekávaná četnost
hangár B	VZT	výměna vzduchových filtrů	3x ročně
hangár B	VZT	čištění ventilátorových komor při výměně vzd.filtrů	3x ročně
hangár B	VZT	kontrola součinnosti MaR	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	servis chladících jednotek	2x ročně
hangár B		rozbor oleje centrálních chladících jednotek (Carrier)	1x ročně
hangár B		Přezkoušení nebo výměna pojistných ventilů na chladícím okruhu (Centální chlazení Carrier)dle ČSN EN 378 – 4 a nařízení TIČR	1x za 2 roky

Přesuny a úpravy technologií a rozvodů v prostorech při provádění rekonstrukcí a úpravách objektů. Jedná se např. o přesun těles ÚT, rozvodů vody a odpadů, prostorových ovladačů v kancelářích, elektroinstalace, FCU a související stavební práce apod.	dle potřeby
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Četnost výměny vzduchových filtrů v hangáru F a hangáru B je individuální u každé VZT jednotky. Výměnu je nutné řešit operativně po dohodě s pracovníky daného provozu.

Při údržbě FCU je ve většině případů nutné přestěhovat kancelářský nábytek a po provedení práce ho vrátit zpět na místo.