

## Příloha č. 7 Smlouvy

### Seznam vybraných zařízení servisovaných jejich výrobcem nebo jeho zastoupením pro Českou republiku

objekt	umístění		popis zařízení	ks	další specifikace
APC	8.NP		- centrální chlazení 30HXC155-A0063-AE - FC7D104N  - PNEUMATEX - EGC 742 4100	2x  2x  1x	blokové chladicí jednotky Carrier vzduchem chlazený chladič Carrier doplňovací stanice
APC	1.PP		výměníková stanice - G312AS06203		autom.úpravna vody Culligan
APC	terasa 3.NP		Pro klimatizace 2.NP MODEL: MMY MAPO801HT8-E 81270140,80370404, 80170460,80370400, 81270202,80370397, 81270191,81170135= 81270172	8x	venkovní jednotky Toshiba
	2.NP			44x	vnitřní jednotky Toshiba
HF	1. a 2. PP výměníková stanice		Výměník ÚT CB77-110M -18710873 -18672____ -18710874	Výměník VZT CB77-130M -18746271 -18746272 -18746273	ÚT Ex.nád. REFLEX N 09 J 0710 61071
	- 6x kompaktní předávací stanice CETETHERM (desk. výměníky Alfa Laval)		Výměník CB52-60L -17706655	TV	VZT Ex.nád. REFLEX N 09 J 071560064
	- 5x expanzí nádoba REFLEX		Výměník CB300-64M -18713080 -18713082	podlahové vytápění	Ex.nád. REFLEX N 09 J 0330 61090
	- 1x automatická úpravna vody Aquina		Výměník CB76-60H -18622240 -18622239	sálavé pasy	Ex.nád. REFLEX N 09 J 0715 60369
			Výměník CB76-80H -42751391 -42751392	Nové dílny	Ex.nád. REFLEX NG 12 M 1130 90665
HF	Gastroprovoz	chlazení	1x AquaCIAT 2 LDH 500V.2	klimajednotka CIAT	
HB	starý trenažer – výcv. středisko	počítačový sál simulátorů	3x	chladicí zařízení Uniflair	SDC0400H 21183 21182 21184
HB	střecha	chlazení VZT	1x	Carrier 38RA080-901EE	