

Výzva k plnění č. 11 k rámcové dohodě č. 6440-0112-2017-99
„0112 - Odstraňování bezpečnostních nedostatků v případě poruchy na komplexním zabezpečovacím systému“

Objednatel

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „VOdP AHNM“) oprávněná k jednání ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, VOdP AHNM, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB – pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 404881/0710

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

ST Security a.s.

se sídlem: Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19122

IČ: 01676342

DIČ: CZ01676342

zastoupená [REDACTED]

představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-1424510287/0100

Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4211057793/6800

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

Předmět plnění:

Na základě uzavřené rámcové dohody č. 6440-0112-2017-99 (dále jen „RD 6440-0112-2017-99“) byly provedeny identifikace a odstranění závad.

Popis provedených prací:

- 03.11.2018 – APH, LPH 1 – obj. č. 474, 456 – byla provedena oprava obnovení napájení objektů;
- 05.11.2018 – bud. výškových pilotů, LPH 1, ALPH – velín a MS Č. Kopec – strážní objekt – obj. č. 90, 474, CE 01-06-27 – obj. č. 18 a CE 01-06-44 – obj. č. 10 – byla provedena oprava centralizace bezpečnostních systémů objektů;
- 05.11.2018 – ALPH – velín – CE 01-06-27 – obj. č. 18 – byla provedena kontrola OKH na adrese 2/2, který vyhlášoval plané poplachy;
- 05.11.2018 – světloteknika – obj. č. 582 – bylo provedeno vyčištění IR bariér od mravenců;
- 09.11.2018 – POSY – obj. č. 440 – bylo provedeno vyčištění IR bariér od mravenců;
- 13.11.2018 – LPH 1 – obj. č. 456 – byla provedena výměna vadné ŘJ pohonu vstupní branky;
- 14.11.2018 – hala H3 – obj. č. 470 – byla vyměněna vadná kamera č. 2, u kamery č. 16 byl vyměněn vadný PICO převodník;
- 15.11.2018 – centrum ochrany – obj. č. 1 – byl vyměněn vadný LCD monitor;
- 15.11.2018 – WOC – obj. č. 391 – byla opravena nefunkční centralizace objektu;
- 16.11.2018 – hangár TOP – obj. č. 5 – byla dokončena výměna motorů letadlové brány;
- 16.11.2018 – Multisklad – obj. č. 482 – byla provedena oprava vadného PC;
- 16.11.2018 – Multisklad – obj. č. 482 – byl vyměněn OKH na adrese 1/30 a vyměněny plastové komůrky na adresách 1/28 a 2/29;
- 16.11.2018 – OTL 1 – obj. č. 448 – byly vyměněny vadné aku baterie v DGP 8 a úložnách klíčů RAISA a ALIMEX. Dále byla provedena výměna vadné přepět'ové ochrany;
- 16.11.2018 – OTL 2 – obj. č. 451 – byla provedena výměna vadné ŘJ pohonu vstupní branky;
- 19.11.2018 – MS Č. Kopec – manipul. objekt – CE 01-06-44 – obj. č. 11 – byly demontovány vadné izolátory MM 5016 DC a odeslány na opravu;
- 19.11.2018 – WOC – obj. č. 391 – byla provedena oprava uchycení kabeláže PERIDECTu;
- 19.11.2018 – WOC – obj. č. 391 – byla provedena oprava vadného zesilovače PRAESIDEO;
- 20.11.2018 – OTL 2 – obj. č. 451 – byla vyměněna vadná plast. komůrka OKH na adrese č. 1/63;
- 20.11.2018 – Multisklad – obj. č. 482 – byla provedena oprava uchycení kabeláže PERIDECTu;
- 20.11.2018 – ÚI č. 5 – obj. č. 330 – bylo provedeno seřizení lineárních hlásičů;
- 20.11.2018 – Hala H3 – obj. č. 470 – byla provedena oprava uchycení kabeláže PERIDECTu;
- 20.11.2018 – KIS – obj. č. 46 – byla provedena výměna nefunkčních kamer č. 15 a 16;
- 20.11.2018 – LPH 1 – obj. č. 456 – byla provedena výměna vadných aku baterií v ústředně EZS a ve zdroji pro zámky;
- 26.11.2018 – Multisklad – obj. č. 482 – byly vyměněny vadné plast. komůrky v OKH na adresách 2/34 a 2/26;
- 26.11.2018 – stanoviště test.- motorů – obj. č. 593 – byla provedena oprava nefunkčního EPS tlačítka;
- 28.11.2018 – KJB – obj. č. 432 – byla odstraněna závada na signalizaci požární klapky č. 7;
- 28.11.2018 – MS Č. Kopec – manipul. objekt – CE 01-06-44 – obj. č. 11 – opravené izolátory MM 5016 DC byly namontovány zpět;
- 29.11.2018 – POSY – obj. č. 440 – byla provedena oprava nefunkční centralizace objektu;
- 29.11.2018 – vstupní terminál – obj. č. 465 – byly vyměněny vadné přenosné čtečky EKV;
- 29.11.2018 – KIS – obj. č. 46 – byl vyměněn vadný kondenzátor el. pohonu zadní brány;
- 29.11.2018 – centrum ochrany – obj. č. 1 – byla provedena diagnostika nefunkční centralizace CVVS;
- 30.11.2018 – POSY, ÚI č. 4 a světloteknika – obj. č. 440, 334 a 582 – byly vyměněny vadné přepět'ové ochrany;
- 30.11.2018 – TOP – obj. č. 5 – byla vyměněna vadná tlačítka pro ovládání el. brány a branky.

Cena:

Cena bez DPH	366 993,00 Kč
DPH 21%	77 068,53 Kč
Cena včetně DPH	444 061,53 Kč

Termín plnění: od 3. listopadu 2018 do 30. listopadu 2018

Místo plnění:

LZ Čáslav CE 01-06-17, obj. č. 1, 5, 46, 90, 330, 334, 391, 432, 440, 448, 451, 456, 465, 470, 474, 482, 582 a 593;
ALPH CE 01-06-27, obj. č. 18;
MS Č. Kopec CE 01-06-44, obj. č. 10 a 11.

Datum zdanitelného plnění: datum podpisu výzvy k plnění

Fakturační podmínky:

Fakturační podmínky se řídí fakturačními a platebními podmínkami uvedenými v RD 6440-0112-2017-99. Doba splatnosti faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli. V případě doručení faktury po 5.12. kalendářního roku a v lednu roku následujícího, je splatnost faktury stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení.

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Záruční doba dle RD 6440-0112-2017-99 je 24 měsíců ode dne převzetí prací.


Sankce se řídí ustanoveními o sankcích uvedenými v RD 6440-0112-2017-99.


Tato výzva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha č. 1: soupis pracovních listů – 1 –

V Pardubicích, dne 14 -12- 2018

V Praze, dne


Za objednatele
Iveta Vamberová
VOdP AHNM Pardubice



Příloha č. 1 k Výzvě k plnění č. 11
k RD 6440-0112-2017-99

datum	PL č.	cena bez DPH (Kč)
3.11.2018	41819	
5.11.2018	41821	
5.11.2018	41822	
5.11.2018	41830	
9.11.2018	41913	
13.11.2018	41974	
14.11.2018	41915	
15.11.2018	41914	
15.11.2018	41928	
16.11.2018	41625	
16.11.2018	41709	
16.11.2018	41949	
16.11.2018	41950	
16.11.2018	41975	
19.11.2018	41952	
19.11.2018	41957	
19.11.2018	41976	
20.11.2018	41953	
20.11.2018	41956	
20.11.2018	41958	
20.11.2018	41956	
20.11.2018	41962	
20.11.2018	41963	
26.11.2018	42001	
28.11.2018	42019	
28.11.2018	42020	
29.11.2018	42021	
26.11.2018	42043	
29.11.2018	42041	
29.11.2018	42044	
29.11.2018	42047	
30.11.2018	42042	
30.11.2018	42045	
celkem bez DPH		
DPH 21%		
celkem včetně DPH		444 061,53

