



KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA - část A

Evidenční číslo hospodářské smlouvy: (evidenční číslo odběrného místa)	04	Dodavatel:	Pražská teplotárenská a.s. 170 05 Praha 7, Partyzánská 7
<u>0119-034, 505</u>			

Odběrné místo (název a adresa): <u>VEL./ KUSA 199018</u>	TUV 05
---	--------

1. Údaje o odběrném místě:

Soustava:	06	Větev:	07	Potřebný výkon [MW]:	08	Odběr TUV:	09						
<u>100</u>		<u>04</u>		<u>0,095</u>		1 - ano 2 - ne	<u>1</u>						
Vytápění:	10	Skupina:	11	Přibližná roční spotřeba odhad [GJ]:	12	Způsob výpočtu:	13	Kód sazby:	14	obyvat.	15	vnitrokonc.	16
1 - nepřerušované 2 - přerušované						<u>453</u>		nebyt.	<u>739</u>				
Typ odběrného místa:	17	Charakter odběrného místa:	18	Drovná odběr. místa:	19	Saluvní období:	20	Data zahájení odběru:	21				
1 - reálný 2 - bilanční	<u>1</u>	1 - nebytový 2 - bytový	3 - vnitro 4 - sašiený	<u>2</u>	1 - základní 2 - podružné	<u>1</u>	<u>roční</u>	<u>3</u>	rok měsíc den	<u>1993 09 01</u>			

2. Údaje o vytápěných objektech:

Počet vytápěných budov:	25	Vytápěná plocha skutečná /m ² /:	27	Vytápěná plocha přepočtená /m ² /:	29
		nebyt. obyvatelstvo		nebyt. obyvatelstvo	30
Počet vytápěných b.j. obyvatelstvo:	32	Počet b.j. s centr. dodávkou TUV - obyvatelstvo:	34		<u>21</u>

3. Rozdělení potřebného příkonu v MW:

Otop. prostoru /MW/:	vybavenost	průmysl	Příprava TUV /MW/:	vybavenost	průmysl
obyvatelstvo	35	36	obyvatelstvo	38	39
			<u>0,095</u>		40
Ohřev vzduchu pro větrání /MW/:	průmysl	Technologie /MW/:	vybavenost	průmysl	
vybavenost	41	42	43	44	

4. Údaje o kondenzátu a doplňkové vodě:

Odběr kond. nebo dopl. vody:	45	Kondenzát se:	46	Důvod nevrácení kondenzátu:	47	% vráceného kondenzátu:	48	Měsíčně nevr. kond. /t/ nebo neodabr. doplň. voda /m ³ /:	50	Entalpie vrác. kondenzátu nebo doplňkové vody /GJ/:	51
1 - ano 2 - ne	<u>2</u>	1 - vrací 2 - nevrací		léta		zima				<u>0,209</u>	

5. Údaje o předávací stanici:

Číslo předávací stanice:	52	Majetková příslušnost:	53	Příprava TUV:	54	Entalpie dodaného média /GJ/:	55
<u>0677</u>		<u>1</u>		1 - rychloohřev 2 - zásobník 3 - dvouступ.	<u>2</u>	<u>1,000</u>	

6. Údaje pro rozdělení dodaného tepla:

% rozdělení dodaného tepla:	57	Stanovení podílu tepla na sekundární straně PS dle:	59
nebytový obyvatelstvo	<u>100</u>	2 - aw 4 - měření	<u>2</u>

7. Údaje o odběrateli:

Evidenční číslo odběratele: 01917	71
--	----

Odběratel (první část názvu): MĚSTSKÁ ČÁST OBVODNÍHO ÚRADU	72k	Odběratel (druhá část názvu):	
ICO: 47611812	82k	Ulice: ČS. ARMÁDY	74k
		Číslo domu: 23	75k
		PSC: 16052	76k
		Obec: PRAHA 6	
Technik: KORINKOVÁ	90k	Telefon: 3167497	91k
		Fax: —	92k

8. Údaje pro fakturaci:

Odběratel (první část názvu): SPRÁVA NEMOVITOSTÍ KSO č.3	72	Odběratel (druhá část názvu):	
Ulice: ŠANTROCHOVA	74	Číslo domu: 16	75
		PSC: 16205	76
		Obec: PRAHA 6	
Číslo účtu: —	78	Název účtu: ŠNEO KSO 3	88
		DICO: 006-47611812	
Číslo sprostředkovatelského účtu: —	84	Způsob platby: PÚ	85
		Kód způsobu platby: 3	
Referent účtárny: LUDMILA MOJSEJOVÁ	90	Telefon: 3167405	91
		FAX: —	
Typ odběratele: 1 - organizace 1	80	Dohoda o zálohách: 1 - ano 1	81
2 - soukromá osoba		2 - ne	
		Poplatek z prodlení faktury: 1%/00	82
		Poplatek z prodlení za úhradu zálohy: 0,5%	

Odběratel:	Dodavatel:
V Praze dne	..	V Praze dne	..
Razítko organizace a podpis pracovníka oprávněného uzavírat smlouvy		Razítko organizace a podpis pracovníka oprávněného uzavírat smlouvy	

KUPNÍ SMLOUVA na dodávku a odběr tepla

Evidenční číslo smlouvy (odběrného místa):

0119 - 034 / 505

Prodávající - dále jen
d o d a v a t e l

Pražská teplařenská a.s.,
170 05 Praha 7, Partyzanská 7
č. bankovního účtu 27-603-071/0100
Komerční banka Praha 7
DIČ: 007 - 45273600
zastoupený ing. F. Svoboda - OŘ

na straně jedné a

Kupující - dále jen
o d b ě r a t e l

MĚSTSKÁ ČÁST OBVOD ÚŘADU PRAHA 6

ČS. ARMÁDY 23, 16052 PRAHA 6

bankovní spojení

DIČ:

006-47611812

zastoupený SNEO KSD č.3

na straně druhé uzavírají podle obchodního zákoníku
a Všeobecných podmínek dodávky tepla - identifikační kód 002/OMa
- tyto

ČÁST B)

technické a dodací podmínky

na dodávku a odběr tepla ze soustavy CZT pro odběrné místo

Kusá 1990/8

(VS.1)

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je dodávka a odběr tepla. Smluvní hodnoty tepelné energie a výkonu včetně délky smluvních období jsou uvedeny v části A a II. smlouvy, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.
Místo plnění

Dodávka tepla je splněna dle § 3 odst. 1 Všeobecných podmínek
v místě vzavírací armatury na STK za obvodovou zdi
uvnitř objektu

Zařízení odběratele navazuje - ~~nenavazuje~~ přímo na zařízení
dodavatele.

III.
Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla - teplé užitkové vody jsou stanovena
vyhláškou č. 186/91 Sb.

Dodávka bude realizována:

a) parou o tlaku v rozmezí od ----- do ----- MPa
a teplotě od ----- do ----- °C.

Vracený kondenzát nesmí překročit:

teplotu ----- °C, tvrdost -----, vodivost -----

b) horkou (teplou) vodou, která při nejnižší výpočtové venkovní
teplotě -12°C bude na přívodu topného média při vstupu do
předávací stanice mít teplotu ----- °C v topném období
a ----- °C v mimotopném období. Teplota zpátečky nesmí
v místě měření dodávky překročit 70 °C.

c) teplou vodou, která při nejnižší výpočtové venkovní teplotě
-12°C bude na přívodu topného média při vstupu do vytápěného
objektu mít teplotu ----- °C. Teplota zpátečky nesmí v místě
měření dodávky překročit ----- °C.

d) teplou užitkovou vodou, která bude na přívodu při vstupu do
zasobovaného objektu mít teplotu 45 až 55°C.

Teploty přívodu a zpátečky se v případech "b)", "c)" mění v
závislosti na venkovní teplotě. Tato závislost je pro případ
"b)" konkretizována dále uvedeným teplotním diagramem:

Odběratel je povinen řídit provoz své předávací stanice tak, aby byla dodržena teplota primární vratné vody (zpátečky) dle uvedeného teplotního diagramu. V případě nedodržení podmínky je dodavatel tepla oprávněn zregulovat (seškrtnit) průtok předávací stanici bez ohledu na sjednaný maximální příkon dle smlouvy část A.

Plnění teplotního diagramu se ve sporných případech vyhodnocuje pomocí teploměru s registrací. Registrační záznam musí obsahovat průběh teplot priméru přívodu a zpátečky. Registrační přístroj může být výjimečně po vzájemné dohodě nahrazen zápisem okamžitých hodnot těchto teplot odečítaných v pětiminutových intervalech po dobu nejméně jedné hodiny.

IV.

Měření dodávky

Dodávka tepla bude měřena v místě na primární straně
předávací stanice

Měřicím zařízením měříteř tepla

Vracený kondenzát - odběr primární vody bude měřen v místě

Měřicím zařízením

V.

Vyhodnocení dodávky

1. Vyhodnocení dodávky tepla pro vyúčtování vychází ze stavů počítadel měřicího zařízení.
2. Pro případ poruchy měřicího zařízení se sjednává náhradní způsob stanovení množství dodaného a odebraného tepla.
 - 2.1. Dodávka tepla realizovaná přes předávací stanici, která není v majetku PT a.s., bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp} = Q_{iden} \cdot \frac{t_1 - t_{exvyp}}{t_1 - t_{exi}} \cdot d_{vypUT} + Q_{TUden} \cdot d_{vypTUV}$$

Pokud není k dispozici údaj o objemu dodávky za období klimaticky obdobné, vychází náhradní stanovení dodávky z přihlášeného příkonu, doby provozu stanovené vyhl. č. 186/91 Sb. a venkovních teplot.

Dodávka bude určena ze vztahu:

$$Q = (P_c - P_{UT}) \cdot t_{atuv} \cdot 3,6 \cdot d_{vyp} + P_{UT} \cdot \frac{t_1 - t_{exvyp}}{t_1 + 12} \cdot 3,6 \cdot d_{vyp}$$

2.2. Dodávka tepla pro ústřední vytápění bude určena ze vztahu:

V případě, kdy není dosud k dispozici údaj o objemu dodávky za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno, vychází náhradní stanovení dodávky z přihlášeného příkonu, doby provozu stanovené vyhl. č. 186/91 Sb. a venkovních teplot.

Dodávka bude určena ze vztahu:

$$t_i - t_{ex,vyp}$$

2.3. Dodávka tepla pro ohřev teplé užitkové vody bude určena ze vztahu:

$$Q_{vyp,TUV} = \frac{Q_{sTUV}}{d_{sTUV}} \cdot d_{vyp,TUV}$$

V případě, kdy není dosud k dispozici údaj o objemu dodávky za období, kdy bylo řádně měřeno, bude dodávka stanovena náhradním výpočtem. Vyúčtování provedené na základě náhradního výpočtu bude po získání údajů za následující tři fakturační období řádně měřené dodávky upraveno podle vztahu:

$$Q_{vyp,TUV} = \frac{Q_{sTUV}}{d_{sTUV}} \cdot d_{vyp,TUV}$$

Vysvětlivky:

Q_{vyp} ... dodávka tepla stanovena náhradním způsobem

Q_{1den} ... dodávka tepla pro ústřední vytápění za 1 den klimaticky obdobného období, kdy bylo řádně měřeno a vypočítá se ze vztahu:

$$Q_{1den} = \frac{Q_1 - (Q_{TUV,1den} \cdot d_{1TUV})}{d_{1VT}}$$

Q_1 ... celková dodávka tepla za klimaticky obdobné období, kdy bylo řádně měřeno

t_i ... průměrná vnitřní teplota, na kterou bylo vytápěno

$t_{ex,vyp}$... průměrná venkovní teplota v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla

$t_{ex,1}$... průměrná venkovní teplota v klimaticky obdobném období dle meteorologického měření observatoře Hydrometeorologického ústavu

- d_{vypUT} ... počet dnů dodávky tepla pro UT v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
- d_{UT} ... počet dnů dodávky tepla pro UT v klimaticky obdobném období, kdy bylo řádně měřeno
- Q_{TUVden} ... dodávka teplé užitkové vody za 1 den měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno a stanoví se ze vztahu
- $$Q_{\text{TUVden}} = \frac{Q_{\text{STUV}}}{d_{\text{STUV}}}$$
- d_{ITUV} ... počet dnů dodávky TUV v období s celkovou dodávkou Q_1
- Q_{STUV} ... celková dodávka tepla měsíce, kdy bylo dodáváno teplo pouze pro přípravu TUV a bylo řádně měřeno
- d_{STUV} ... počet dnů, kdy byla dodávka uskutečňována pouze pro přípravu TUV a byla řádně měřena
- d_{vypTUV} ... počet dnů dodávky TUV v období, pro které provádíme náhradní stanovení dodávky tepla
- P_c ... celkový, ve smlouvě sjednaný výkon
- P_{ut} ... ve smlouvě sjednaný výkon pro vytápění
- t_{atuv} ... denní doba dodávky TUV dle vyhl. 186/91 Sb.
- t_d ... doba provozu vytápěných prostor respektující noční útlum
- Q_{STUV} ... celková dodávka tepla za tři následující řádně měřená fakturační období
- d_{STUV} ... počet dnů dodávky v období, kdy bylo řádně měřeno

VI.

Pravidla dodávky

1. Pravidla dodávky tepla jsou dána vyhláškou č. 186/91 Sb. a Všeobecnými podmínkami dodávky tepla - identifikační kód: 002/OMa, které obsahují technické podmínky dodávky tepla a Cenová pravidla. Všeobecné podmínky dodávky tepla identifikační kód 002/OMa tvoří nedílnou součást této smlouvy. Odběratel potvrzuje, že s nimi byl seznámen, souhlasí s nimi a v jednom vyhotovení je převzal. Vyhláška č. 186/91 Sb. umožňuje dodavateli v rámci letních odstávek provádět nutnou údržbu a opravy zařízení v rozsahu 14 dnů. Sjedná se, že do této doby není zahrnut čas potřebný k vypuštění a opětovnému naplnění rozvodů. V mimořádných případech, kdy dodavatel bude nucen realizovat práce většího rozsahu, délku přerušení dodávky s odběrateli projedná samostatně ve lhůtě minimálně 40 dnů předem.

2. Pro smluvní odběr TUV je podíl z naměřeného tepla určován v poměru přihlášených příkonů.
Přihlášený příkon pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody dle části A smlouvy činí ----- % celkového příkonu přihlášených odběrů z předávací stanice číslo --0677-- Rozpis jednotlivých příkonů je přílohou smlouvy. Veškeré změny přihlášených příkonů sdělí dodavatel písemně odběrateli po jejich registraci.
3. Vyúčtování studené vody bude prováděno samostatnými fakturami v návaznosti na vyúčtování Pražskými vodárnami poměrem odebraného tepla na ohřev TUV za účtované období.
4. Pro vyhodnocování plnění dodávek a jejich vyúčtování se sjednává při dodávce tepla a nosného média:
 - a) v páře: 1 tuna dodané páry se rovná ----- GJ
1 tuna kondenzátu se rovná ----- GJ
 - b) v horké - teplé vodě 1 tuna odebrané primární vody odběratelem se rovná ----- GJ
5. Teplo pro ÚT a TUV bude dodáváno: 24 hod. denně
6. Pokud při pravidelném odečtu údaj měřiče jako podklad pro vyúčtování dodávky bude signalizovat možnou poruchu měřicího zařízení, provede dodavatel účtování náhradním výpočtem.
7. Sjednaný výkon uvedený v části A smlouvy doložil odběratel
TEPELNÁ BILANCE

Vzhledem k možným odchylkám této výpočtové hodnoty proti skutečné lze výkon upřesňovat pro roční smluvní období při složené sazbě v závislosti na době využití maxima.
8. Tvorba ceny, vyúčtování a úhrada se řídí Cenovými pravidly pro tepelnou energii a nosná média, se kterými byl odběratel seznámen a na jejichž základě bylo sjednáno cenové ujednání.

VII. Cenové podmínky

Cena tepla se sjednává ve smyslu výměru MFČR č. 01/93 a Všeobecných podmínek dodávky tepla - kód 002/OMa pro fakturační místo 3 - na vstupu do objektu takto:

1. Základní cena tepla pro zasobování odběrů je tvořena
 - platem za tepelný výkon ----- Kč/MW, rok
 - platem za tepelnou energii ----- Kč/GJ
 kód sazby -- -----

Základní cena je upravována dle příslušných ustanovení Cenových pravidel (článek č.40)

- sleva za ztráty STK -----
- příplatek za provoz vysokotlakové části -----
- příplatek za vyšší tlakovou hladinu -----

takže výsledná cena tepla pro odběr činí:

- plat za tepelný výkon ----- Kč/MW, rok

- plat za tepelnou energii ----- Kč/GJ

Cena je bez 5% DPH

2. Nájem z měřidla je stanoven dle Cenových pravidel příloha III.

3. Případné písemné reklamace vyúčtování za dodané teplo uplatněná odběratelem nemá vliv na jeho povinnost včas zaplatit účtovanou částku.

Odběratel je povinen poskytovat dodavateli zálohy podle dohody o zálohách, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VIII.

Doba účinnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1.9.1993 na dobu neurčitou.

Dodávka a odběr tepla budou realizovány podle bodu VI. odst. 5

IX.

Regulační opatření

Dodavatel tepla zpracoval ve smyslu vyhl.č.186/91 Sb. §10 odst. 3 regulační opatření (Bilanční regulační opatření). Toto regulační opatření slouží k ochraně odběrů tepla a celé soustavy centralizovaného zásobování pro případ nenadálých poruchových stavů. Bilanční regulační opatření je samostatnou přílohou smlouvy. Po dobu platnosti vyhlášení regulačních opatření mění se předmět smlouvy v souladu s uplatněným regulačním stupněm. Realizaci opatření dle vyhlášeného regulačního stupně zajistí provozovatel předávací stanice.

Odběr je zařazen do druhé základní skupiny odběratelů.

X.
Zvláštní ujednání

1. Od smlouvy podle ustanovení § 344 obch. zákoníku je dodavatel oprávněn odstoupit v těchto případech:
 - a) pokud odběratel nevrátí dodavateli zpět potvrzené cenové ujednání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení jeho návrhu
 - nebo
 - b) pokud bude odběratel v prodlení s placením záloh nebo vyúčtování za dodanou energii

Smlouva zaniká dnem, ve kterém je písemný projev vůle dodavatele odstoupit od smlouvy doručen odběrateli.

2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli klíče ke vstupu do vytápěného objektu a umožnit mu přístup k měřicímu zařízení.
3. Při nedodržení sjednaných lhůt splatnosti faktury nebo zálohy se zavazuje odběratel zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ (promile) z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Dodavatel tepla je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepla z důvodu neplacení sjednaných záloh nebo faktur za dodávku tepla, pokud odběratel nesplnil svoji platební povinnost ani v dodatečně lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že dodávku tepla omezí nebo přeruší.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Odběratel potvrzuje, že jeho zařízení vyhovuje požadavkům obecně bezpečnostních, požárních, hygienických a dalších obecně závazných právních předpisů, připojovacím podmínkám a provozním předpisům dodavatele, jakož i příslušným technickým normám.
2. Odběratel uvádí, že tělesa ústředního vytápění jsou - nejsou regulována. V případě, že regulována nejsou, projedná odběratel záměr zavedení termostatické regulace před její instalací s dodavatelem tepla. Odběratel se zavazuje dodavateli uhradit vzniklé náklady.
3. Odběratel odpovídá za případné poškození, ztrátu nebo zničení přístrojů dodaných a instalovaných dodavatelem do zařízení odběratele. Jejich opravy provede dodavatel na účet odběratele.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoušení technické správnosti zařízení odběratele. Vykonáním prohlídky a připojením zařízení nebere však dodavatel na sebe odpovědnost za řádný stav a provoz zařízení a nijak tím neomezuje ručení provádějící organizace (osoby) vůči úřadům nebo odběrateli.

datum, jméno
razítka a podpis odběratele

datum, jméno
razítka a podpis dodavatele

