

Dodatek č. 1

zvláštní ujednání - nedílná součást smlouvy o odvádění srážkových vod

č. 57/2014 ze dne 02. 04. 2014

Limity znečištění odpadních vod a kontrola kvality vypouštěných odpadních vod

Srážkové vody z ploch areálu společnosti TUP Bohemia s. r. o., Průmyslový park 157/7, 350 02 Cheb, IČO: 252 05 471 na p. p. č. 174/13, 174/14, 174/24, 176/44, 176/46, 176/47, 250/8, 250/9, 250/10, 250/11 a p. p. č. st. 352 vše v k. ú. Hradiště u Chebu budou před vypuštěním (do areálové kanalizace zaústěné) do veřejné dešťové kanalizace PP Cheb předčištěny takto:

Individuální limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné dešťové kanalizace provozované CHETES Cheb, s. r. o. z odlučovače ropných látek:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod			
Předčisticí zařízení	Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limit [mg/l]
ORL	uhlovodíky C₁₀-C₄₀	C₁₀-C₄₀	2
	nerozpuštěné látky	NL	30

1. Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajistí uživatel akreditovaným odběrem a laboratorním rozbořem vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem v kontrolním místě: na odtoku z ORL

v četnosti: 2 x ročně bodovým (prostým) vzorkem

v rozsahu: NL (nerozpuštěné látky), uhlovodíky C₁₀-C₄₀

2. Doba mezi odběrem vzorku odpadních vod a posledním vývozem lapáku nesmí být kratší, než 1 týden.

3. Vyčerpání a vyčištění odlučovače se řídí jeho schváleným Provozním řádem a v případě, že je opakovaně překročen kterýkoli stanovený limit v daných ukazatelích.

4. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně provozovateli kanalizace, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

5. Provozovatel může kdykoli odebrat vzorek a ověřit, zda uživatel dodržuje na odtoku z ORL do kanalizace výše uvedené Individuální limity.


6. V případě překročení maximálních koncentračních limitů provede uživatel neprodleně šetření k nalezení příčiny překročení, provede opatření ke snížení koncentrace a zajistí opakovaný odběr a rozbor vzorků.

V Chebu

dne: 01. 10. 2015



Město Cheb, v plné moci
Ing. Vlastimil Habětíněk
vedoucí odboru veřejného



Vlastník kanalizace

V CHEBU

dne: 6. 10. 2015


TUP Bohemia s.r.o.

park 1577 ①

CHEB

fax: 239 017 477

IČ: CZ25205471



Uživatel