

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. OM: B050-308/001

číslo PM:

Název OM: Okresní soud, U Soudu č.p. 6187, Poruba

Odběratel: Okresní soud Ostrava, ul. U Soudu č. 4/6187, 708 82 Ostrava - Poruba

Zasílání faktur: dtto

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba/tel.spojení:

Odběrné místo: sekundární HPS

přihlášeno od: 1.9.2011

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV/BS		
	Nebyty	byty	Celkem	Nebyty	byty	Celkem
podlahová plocha (m ²)						
počet bytových jednotek						
sjednaný tepelný výkon (MW)						

NTP			
VTP			

U nebytového prostoru druh místnosti:

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano/ne

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měřením tepla v napojovacím uzlu
2. Na lici zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. V odbočné šachtě před objektem
4. Jiné: v místě napojení přípojky odběratele na potrubí v majetku Dalkia ČR a.s.

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a současně místem předání.

Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:

Způsob napojení: na síť odběratele / ~~samostatné napojení dodavatele~~

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

- 9 - 11 - 2011

V Ostravě dne

.....
dodavatel

.....
odběratel

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č. OM: B050-308/001

HPS

Název OM: Okresní soud, U Soudu č.p. 6187, Poruba

č.PM:

1. Místo předání

Pro ÚT v místě: **napojení přípojky odběratele na potrubí majetku Dalkia. ČR a.s.**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano / ~~ne~~

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ano / ~~ne~~

Pro TUV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ~~ano~~ / ~~ne~~

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ~~ano~~ / ~~ne~~

Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky

Teplotnosná látka	ÚT	TUV	
Sjednaný tepelný výkon			MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	150		°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80		°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60		°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5		MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	1,2		MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak. Tlak ve vratní větvi je závislý na tlakové ztrátě potrubních rozvodů

3. Měření

Dodávka tepla pro ÚT je měřena v místě: **v HPS**

a měří objekty: Okresní soud, U Soudu 6187 Poruba

Dodávka tepla pro TUV je měřena v místě:

a měří objekty (NTP/VTP)

Dodávka tepelné energie je měřena stanoveným měřidlem tepla.

Dodávka studené vody je měřena v místě:

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V Ostravě dne **- 9 - 11 - 2011**

.....
dodavatel

.....
odběratel