



Číslo: 14 -12- 2015

Č. j:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 0591J


Technické parametry odběrného místa č. 2040450022

Poř. č.	Technické parametry a údaje	
1	Místo předání pro ÚT/TP	<i>První uzavírací armatura (ve směru od výměňkové stanice) na výstupu potrubí z rozdělovače do objektu. Dtto i na výstupu . Tyto armatury, regulační armatura, měřič tepla (skládající se z vodoměru, 2 teploměrů a vyhodnocovací jednotky) a filtru před vodoměrem je zařízení prodávajícího. Za ostatní zařízení (za prvními uzavíracími armaturami) odpovídá kupující.</i>
2	Projektovaný tepelný spád objektu [vstup °C/výstup °C]	92,5/67,5
3	Úroveň předání pro ÚT/TP a uvedení fakturačního stupně	F4
4	Místo měření pro ÚT/TP	<i>Ve výměňkové stanici</i>
5	Způsob měření pro ÚT/TP	<i>Kalorimetr</i>
6	Zdroj tepelné energie pro ÚT/TP a přípravu teplé vody (TV)	<i>Výměňková stanice</i>
7	Teplonosná látka	<i>Voda</i>
8	Jmenovitý přetlak [MPa] pro ÚT/TP v místě ohřevu – rozmezí od do	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>
9	Potřebná tlaková diference [kPa] pro ÚT/TP na patě objektu *)	20
10	Výkon [MW] pro ÚT/TP *)	-----
11	Příkon [kW] pro ÚT/TP *)	240
12	Teplota ÚT/TP přívod [°C] při venkovní teplotě - 18 °C	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>
13	Úroveň vytápění	<i>Výměňková stanice</i>
14	Denní doba vytápění	<i>Viz Parametry odběrného místa</i>

15	Započitatelná podlahová plocha [m ²] v souladu s přílohou č. 1 části A. k vyhlášce č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na vytápění *)	1
16	Přibližné roční množství odebrané tepelné energie [GJ/rok] pro UT a přípravu TV *)	1437
17	Způsob a místo přípravy TV	-----
18	Místo předání pro TV	-----
19	Místo měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
20	Způsob měření tepelné energie pro přípravu TV	-----
21	Místo měření studené vody pro přípravu TV	-----
22	Způsob měření studené vody pro přípravu TV	-----
23	Denní doba dodávky TV	-----
24	Teplota [°C] TV na výstupu z ohřevu	-----
25	Podlahová plocha [m ²] v souladu s přílohou č. 1 části B. K vyhl. č. 372/2001 Sb. pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro ohřev TV *)	-----
26	Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV v případě společného měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst	-----
27	Dodávka horké vody	-----
28	DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU **)	
29	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro zajištění nepřetržitého přístupu k uzavíracím armaturám a měřidlu tepla	
30	Jméno a kontakt na zástupce odběratele v odběrném místě pro řešení poruch měřidla a nastavení technických parametrů	
31	Zařazení do regulačního stupně	C
32	Odběr teplonosné látky	-----

33.	Otopné období	<i>Dle vyhlášky 194/2007 Sb.</i>
-----	---------------	----------------------------------

Odběratel:



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBEŘECKÉHO KRAJE
ODBOH SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
LIBEŘEC