



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a. s.



Město Slaný
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

3.12.2018



Věc: Stanovisko TDI – Sanace krovu na základě mykologického posudku

Akce: Vestavba odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777

Objekt: SO 01 Podkroví

Před zahájením provádění projektem navržených úprav nosných konstrukcí bylo zjištěno, že části dřevěného krovu jsou napadeny dřevokaznými houbami. Na základě těchto zjištění objednatel zadal vypracování mykologického průzkumu, který měl za úkol potvrdit zjištění a určit jeho rozsah. Z provedeného mykologického průzkumu vyplynulo zhodnocení stávajícího stavu konstrukce, kdy průzkum uvedl, že se lokálně vyskytují nosné prvky, zejména ve zhlavích vazných trámů, které jsou poškozeny biotickými škůdci a dřevokaznými houbami v místech dřívějšího zatékání do objektu. Stav zbylé a většinové části konstrukce krovu se dá považovat za uspokojující.

Dále zpráva o průzkumu obsahuje návrh provedení sanace poškozených částí. Jedná se o šest zhlaví vazných trámů vetknutých do obvodového zdiva včetně sloupků a vzpěr, jedno úžlabí včetně pozednice, sloupků a vzpěr a tři místa ve vrcholové vaznici. Na základě vypracovaného průzkumu statik (autorský dozor projektu) zpracoval technologický postup a statický návrh řešení sanací. Jedná se o zajištění výměny a protézování v těchto místech.

Za TDI s navrženými řešeními souhlasím a uvádím, že délka nutného prodloužení o 110 dní odpovídá navrhované délce prodloužení termínu.

