

Příloha č. 7 Smlouvy o nájmu  
 Parametry environmetálního dohledu

	Feature	KCP
<b>The Standards DC COMPLIANCE</b>	<b>Navrženo dle Uptime Institute</b>	TIER II
	<b>ANSI/TIA-942 standard</b>	TIER 2
<b>Air-conditioning environment</b>	<b>Regulovaná teplota</b>	22°C (+/- 3°C)
	<b>Regulovaná relativní vlhkost</b>	50% (+10% / -10%)
	<b>Chladicí metoda</b>	chlazení vzduchem
	<b>EFS (Electronic Fire System)</b>	ano
	<b>Automatický samozhášecí systém</b>	Inergen
	<b>Electronický přístupový systém do DC</b>	ano
	<b>CCTV systém</b>	ano
	<b>Technicial support</b>	
<b>Technical support</b>	<b>Zákaznícka podpora na telefonu</b>	24x7
	<b>Proaktivní monitoring DC</b>	24x7
	<b>Garantovaná teplota a vlhkost vzduchu odpovídající průmyslovým standardům</b>	ano

*[Faint, illegible text or stamp]*