

DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 1/2019

k rámcové dohodě o poskytování služeb na služby: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva ze dne 25.06.2018

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: xxx

IČ 45245053. DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxx

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

a

KLIMAPROFI, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23548

se sídlem Úhlovská 1128/36, Kunratice, 148 00 Praha 4

zastupená: Ing. Janem Čermákem, jednatelem společnosti

IČO: 49685881, DIČ: CZ49685881

bankovní spojení: xxx

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

(dále jen jako „poskytovatel“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o poskytování služeb na služby: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva ze dne 25.06.2018 tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „**smlouva**“)

I. Předmět smlouvy

1. Bude-li v této dílčí smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl dílčí smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda na služby: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek s množstvím chladiva nad 300 kg, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva ze dne 25.06.2018 (dále jen „**rámcová dohoda**“).
2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytovat objednateli na svůj náklad a nebezpečí následující služby:
 - a) servisní prohlídka chladících jednotek včetně oddělených kondenzátorů.

(dále také jako „**služby**“);

b) poskytnout záruku za jakost;

to vše dle podmínek stanovených v této smlouvě, a povinnost objednatele za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.

3. Technický popis a specifikace služeb jsou uvedeny v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.

II. Místo a doba plnění

1. Místem poskytování služeb je budova Českého rozhlasu, **Praha 2, Vinohradská 12.**
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby v místě plnění na vlastní náklad nejpozději do 30 dnů **ode dne účinnosti této smlouvy**. Poskytovatel je povinen místo a dobu poskytování služeb oznámit objednateli nejméně tři pracovní dny předem na e-mail uvedený v hlavičce této smlouvy.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena služeb činí **69.513,- Kč** (slovy: Šedesátdevět tisíc pět set třináct korun českých) bez DPH. Režim DPH bude uplatněn v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Cena a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob jejího výpočtu je stanoven přílohou této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou dohodou, pokud si smluvní strany v této smlouvě nedohodly jinak.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
5. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
6. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.

7. Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem registru smluv v platném znění. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha: Technický popis

Příloha: Specifikace služeb

Příloha: Protokol o poskytnutí služeb

V Praze dne	V Praze dne
Za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Za poskytovatele Ing. Jan Čermák jednatel

Příloha – Specifikace služeb**Velké chladicí jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg a detektory úniku chladiva**

a) servisní prohlídka chladících jednotek včetně oddělených kondenzátorů – rozsah:

Chladicí jednotky typu RC Group COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9 D

- kontrola neobvyklého hluku a vibrací, mechanického poškození, nátěrů,
- kontrola napájení chladicí jednotky a odběry, kontrola el. části, izolačních odporů, uzemnění,
- kontrola funkčnosti ovládacího okruhu, regulačních prvků, spínačů,
- kontrola a dotažení svorkovnice, elektrických připojení,
- kontrola konfigurace mikroprocesorového modulu, provozní hodnoty, nastavení ochran,
- kontrola motoru kompresoru za klidu, kontrola topení oleje, kontrola hladiny oleje,
- kontrola motoru kompresoru za provozu, odběry, olejového filtru, sacího filtru,
- kontrola stavu oleje, kyselosti a vlhkosti oleje (výměna oleje každých cca 5.000 provozních hodin, nebo nejdéle vždy po 18 měsících),
- kontrola vlhkosti chladivového okruhu,
- kontrola zanesení filtrů chladivového okruhu,
- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),
- kontrola teplotních a tlakových čidel a jejich kalibrace, vyzkoušení,
- kontrola regulačních a bezpečnostních a blokovacích zařízení, odzkoušení,
- kontrola průtoku vody/vzduchu přes výměníky a jejich zanesení,
- kontrola podchlazení a přehřátí, provozní tlaky a teploty, kontrola přestupu-odvozu tepla,
- kontrola expanzních ventilů, seřízení,
- revize tlakových nádob stabilních dle platné legislativy (ČSN 69 0012 a PED97/23/EC; u pojistných ventilů postup dle technické výjimky TIČR č.j. 512/06.02/09/15.07 - výměna pojistných ventilů ve frekvenci 2 roky – bude prováděna na základě samostatné objednávky),
- vylepení a používání revizních a servisních štítků dle platné legislativy,
- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,
- provedení vychlazovací zkoušky,
- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,

Oddělené kondenzátory typu GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E

- kontrola a dotažení svorkovnice,
- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),
- kontrola vibrací,
- kontrola ventilátorů po el. stránce,
- kontrola ložisek ventilátorů,
- kontrola a oprava nátěru,
- kontrola a případné mechanické čištění teplosměnných ploch,
- kontrola konfigurace mikroprocesorového modulu suchého chladiče,
- včetně zápisu do evidenční knih zařízení s chladivem, včetně práce, včetně dopravy.

b) výměna pojistných ventilů u všech 3 ks chladících jednotek – práce, materiál 3x sada pojistných ventilů, 3x doprava,

c) výměna olejových náplní – práce, materiál 3x olejová náplň, 3x doprava

d) kalibrace a kontrola funkčnosti **detektorů úniku chladiva GABA 2s15** - rozsah

- kalibrace a kontrola funkčnosti včetně vystavení dokladu o kalibraci a kontrole funkčnosti.
- včetně zápisu do evidenčních knih zařízení s chladivem, včetně práce, včetně dopravy.

PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Adresa objektu: ČRo,.....

Objednávka/dílčí smlouva č.:.....

Zařízení:
.....

Popis práce:
.....
.....

Odstraněné závady:
.....
.....

Zjištěné a neodstraněné závady:.....
.....
.....

Návrh na odstranění závady:.....
.....
.....

Cenový odhad nákladů na odstranění závady:

MATERIÁL/PRÁCE	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	ODHAD CENY V KČ BEZ DPH

Odpracované hodiny a doprava

DATUM	OD - DO	POČET PRAC.	PŘÍJMENÍ PRACOVNÍKŮ	HODIN	DOPRAVA
CELKEM					

Vyjádření objednatele (nehodící se škrtněte):

PŘEVZATO BEZ ZÁVAD	ZÁVADY A NEDOSTATKY V PLNĚNÍ SLUŽEB
ANO – NE	

Datum podpisu protokolu:

.....
Objednatel
(příjmení hůlkovým písmem a podpis)

.....
Poskytovatel
(příjmení hůlkovým písmem a podpis)