

Oprava povodňových škod z roku 2013 v Průhonickém parku

registrační číslo projektu: 131261200000P

ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

ZL č.

1

Navrhovatel změny:

Šindler spol. s r.o.

Datum předložení:

Specifikace změny: So-01-3; So-02-5; So-03-8; So-05-11

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin.-vazby

Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora: **Ing. Miroslav Běhoun**
Brodská 23, 261 01 Příbram V

Ing. BĚHOUN
MIROSLAV

INŽENÝRSKÉ
TECHNICKÉ
SLUŽBY

IČ 16939646

Žitkova 276
260 23 Jince

Ing. Miroslav Běhoun

Datum: **12 -09- 2016**

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**
Zámek 1, 252 43 Průhonice

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
SPRÁVA PRŮHONICKÉHO PARKU
ZÁMEK 1, 252 43 PRŮHONICE
DIČ: CZ67985939, IČ: 67985939

TEL./FAX: 267 750 346

Ing. Ivan Staňa

Datum: **12 -09- 2016**

Autorský dozor: **KOINVEST, s.r.o.**
Demlova 1011, 674 01 Třebíč

KOINVEST, s.r.o.
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
tel./fax: 568 841 111

DIČ: CZ26580679

Ing. Blahoslav Kopeček

Datum: **12 -09- 2016**

Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**
Nádražní 2581/4, 150 00 Praha 5



Ing. Tomáš Vrbka

Datum: **12 -09- 2016**

Ing. Šindler Zdeněk

Přílohy: Rozpočet

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ	
Popis změny: So-01-3; So-02-5; So-03-8; So-05-11	
So-01-3: demolice části zdiva, navýšení rozsahu doplnění vypadaných kamenů, navýšení plochy spárování, mytí a čerpání So-02-5: navýšení rozsahu dlažeb, mytí a čerpání, sanace břehové nátrže těžkou kamenou rovnatinou s prohozením betonem So-03-8: nahrazení kamenného záhozu dlažbou z lomového kamene na MC se zavazujícími prahy po obvodu So-05-11: navýšení rozsahu spárování a základového zdiva, mytí a čerpání, sanace břehové nátrže těžkou kamenou rovnatinou s prohozením betonem	
Zdůvodnění změny: Vzhledem ke špatnému technickému stavu vypouštěcích zařízení před zpracováním projektové dokumentace nebylo možno provést vypuštění vody z prostoru budoucího staveniště, ani snížení hladiny a dále k faktu, že teprve po odtěžení sedimentu u podjezí byly odhaleny lokální nátrže uvedených objektů. Jiná technická řešení (např. vybudování obtokových kanálů) by byla finančně náročná a neekonomická. Po vypuštění vody, snížení hladiny a odtěžení sedimentů při vlastní realizaci byl zjištěn skutečný rozsah poškození konstrukcí. Na základě pochůzky se zástupci investora, autorským dozorem a technickým dozorem investora byla dohodnuta změna rozsahu provedených prací a upřesněny druhy materiálů. Tyto změny je nutno provést z důvodu řádného zhotovení díla.	
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): V případě budoucích zvýšených průtoků by došlo ke značnému podemlění základů objektů a následnému zborcení konstrukcí.	
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Jelikož byly některé navrhované opravy pod hladinou vody, byly do PD pouze odhadovány. Po převedení vody z prostoru staveniště, snížení hladiny vody a odtěžení sedimentů byl zjištěn skutečný rozsah poškození konstrukcí.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebních objektů So-01-3; So-02-5; So-03-8; So-05-11. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.	
Návrh ohodnocení změny	438 237,00 Kč
viz. rozpočet uvedený v příloze	
Vyjádření TDI :	
TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.	
 Ing. BĚHOŮN MIROSLAV IČ 16939646  INŽENÝRSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY Žižkova 276 202 23 Jiněč 	
Vyjádření AD :	
AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu	
 KOINVEST, s.r.o. Demlova 1011, 674 01 Třebíč tel./fax: 568 841 111 DIČ: CZ25589673 ①	
Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis) Ing. Tomáš Vrbka	 Sindler, dům a stavební spol. s r.o. Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775 DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382 Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682 Kaneel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479 E-mail: sindler@sindler-dss.cz
Datum: 12. 9. 2016	
Převzal: za objednatele (jméno/podpis)	
Datum: 12.9.2016	