

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla Číslo: A8C-18-0578

autorizovat Úřad pro
technickou normalizaci,
metrologii a státní
zkušebnictví jako

Autorizované metrologické
středisko

pro ověřování stanovených
měřidel v oboru elektroměrů
s přidělenou úřední mačkou

K146

Zákazník: Letiště Ostrava, a.s.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov

Druh: Třífázový statický elektroměr
Výrobce: Landis+Gyr
Typ: **ZMD410CT44.0459**
Rok výroby: 2015
Výrobní číslo: **51281721**
Měřicí rozsah: 3x230/400 V, 0,05-5(6) A, 50 Hz

Poznámka:

Použité etalony:

Etalonový elektroměr typ SRS 121.3, výrobní číslo 25148, výrobce EMH.
Poslední kalibrace provedena dne 7.2. 2018 s platností do 6.2. 2019.

Měřidlo **vyhovělo** požadavkům opatření obecné povahy 0111-OOPC022-11 (vydal Český metrologický institut) a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění. Měřidlo bylo opatřeno úřední značkou a letopočtem na místech určených v certifikátu o schválení typu.

Platnost ověření zaniká v případech uvedených ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 14.11. 2017 zkoušel: xxx, vedoucí AMS.


V Ostravě dne 5. prosince 2018

razítko AMS:



xxx, vedoucí AMS

podpis:



Společnost:
DK-ELVIS s.r.o.
Erbenova 278/60
703 00 Ostrava - Vítkovice

Tel. xxx

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla

Číslo: A8C-18-0579

autorizovat Úřad pro
technickou normalizaci,
metrologii a státní
zkušebnictví jako

Zákazník: Letiště Ostrava, a.s.
Mošnov č.p. 401
742 51 Mošnov

Autorizované metrologické
středisko

pro ověřování stanovených
měřidel v oboru elektroměrů
s přidělenou úřední mačkou

Druh: Třífázový statický elektroměr
Výrobce: Landis+Gyr
Typ: **ZMD410CT44.0459**
Rok výroby: 2015
Výrobní číslo: **51281721**
Měřicí rozsah: 3x230/400 V, 0,05-5(6) A, 50 Hz

K146

Poznámka:

Použité etalony:

Etalonový elektroměr typ SRS 121.3, výrobní číslo 25148, výrobce EMH.
Poslední kalibrace provedena dne 7.2. 2018 s platností do 6.2. 2019.

Měřidlo **vyhovělo** požadavkům opatření obecné povahy 0111-OOPC022-11 (vydal Český metrologický institut) a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění. Měřidlo bylo opatřeno úřední značkou a letopočtem na místech určených v certifikátu o schválení typu.

Platnost ověření zaniká v případech uvedených ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 14.11. 2017 zkoušel: xxx, vedoucí AMS.

V Ostravě dne 5. prosince 2018

razítko AMS:



xxx, vedoucí AMS

podpis:

