Olomouc - Molochovo

k.ú. Hejčín

HEJČÍN

Schéma jištění

Legenda

- Dosavadní kabelové vedení VN 22kV
- Dosavadní kabelové vedení NN
- Dosavadní o2-Telefónica
- Dosavadní o2-Telefónica - zrušené
- Dosavadní podzemní plynovody - STL, NTL
- Dosavadní podzemní kabelová přípojka NN pro stanici plynovodu
- Dosavadní podzemní vodovody
- Dosavadní podzemní kanalizace
- Doplnění katastr. mapy geodet. zaměř.
- Katastrální mapa

V místech uvedených ve výkrese a dále v případech křížení a souběhů se sdělovacími kabely a plynovody se kabely uloží do plastových žlabů (bez kabel.pískového lože a výstražné fólie) dle ČSN 73 6005. Před zahájením zemních prací je třeba vytyčit všechna dosavadní podzemní zařízení.

Řezy uložení kabelů



Adresa pro doručování:

ENPRO Energo s.r.o.

Projektová kancelář Olomouc

Pavelkova 18A, 772 00 Olomouc

Měřítko: 1:500	Odp. projektant:	Krček Miroslav		Ved. projektant:	Ing. Brabec J.	Změny, poznámky:	OPRAVENÁ DOKUMENTACE provedena dne .....
	Zpracoval:	Krček Miroslav	tel. 581 100 246	Provoz. záměr:	Lignar J.		
	Datum:	6/2016		Č. stavby investor.:	IE-12-8030005-ČEZ		
	Stupeň:	DUR, DPS		Č. zakázky proj.:	11-1607-1	Měřítko: 1:500	
ENPRO Energo ENPRO Energo s.r.o. Školská 137/45 757 01 Valašské Meziříčí	Název stavby / objektu:	Olomouc, Malochova stavební úprava kNN				Investor:	ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4 Obnova sítí Morava
	Název výkresu:	situační výkres				Č. výkr.:	15-1116071-001