

ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air

Měření a regulace

Poř. Kód	Popis	Komentář	Ozn.	MJ	Výměra	Jedn. cena montáž	Cena
751	Měření a regulace						#HODNOTA!
751.01	Řídicí stanice						#HODNOTA!
1.	751.01.1 Podstanice Siemens PXC 100D	referenční výrobek: Siemens PXC 100D		kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
2.	751.01.2 Řídicí jednotka M-Bus MASTER <ul style="list-style-type: none"> • Výstupy : seriové rozhraní • Galvanická izolace • Přenosová rychlost 300 - 38400 Baud • Zabezpečení proti zkratu a přepětí • Ovládání z PC pomocí komunikačního programu MBUS • Montáž na zeď • Funkce kontrolovány signálovým procesorem <ul style="list-style-type: none"> • Napájení ze sítě pomocí adaptéru • IP 52 • Ochrana proti silným elektromagnetickým polím vč. externího síťového napaječe (230VAC/42VDC) 	referenční výrobek: M-Bus MASTER		kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
3.	751.01.3 interface TX12OPEN pro zaintegrovaný systém M-Bus do řídicího systému (HW i SW část - vč. vizualizace WEB serverem) dle půdorysu	referenční výrobek: TX12OPEN		kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
4.	751.01.4 interface PXC001.D pro zaintegrovaný reg s vl.	referenční výrobek: PXC001.D		kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
5.	751.01.5 další komponenty pro připojení a komunikaci s podcentrálou dle návrhu dodavatele (opakovače, routery, ukončení sběrnice...) AI analogové vstupy AO analogové výstupy DI dvouhodnotové vstupy CI čítačové vstupy DO dvouhodnotové výstupy			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
6.	751.01.6 Reg.RXB s ovl.QAX31.1 kompletní	referenční výrobek: Reg.RXB s ovl.QAX31		ks	5,0	xxxxx	#HODNOTA!
7.	751.01.7 Montáž			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!

ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air

Měření a regulace

Poř. Kód	Popis	Komentář	Ozn.	MJ	Výměra	Jedn. cena montáž	Cena	
8.	751.01.8	Softwarové úpravy centrálního systému pro integraci zařízení dodávaného v rámci této akce a to vč. úprav vizualizace			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
751.02		Úprava rozvaděče						#HODNOTA!
9.	751.02.9	úprava a osazení komponentů a demontáže v rozvaděči RBOD1 "Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230/24VAC/300VA, ss stabilizovaný zdroj 24Vss/5A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, 5x1f jistič, svorky, kabelové průchodky, vývody horem, přepětová ochrana / II a III. st.,16A, vnitřní osvětlení rozvaděče, atd." vč. ovladačů a signálků na čelní desce ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S Zapojení dle ověřené výrobní dokumentace dodavatele			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
10.	751.02.10	Montážní úpravy rozvaděče			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
751.03		KABELY						#HODNOTA!
		<i>Ukončení a připojení kabelů na obou koncích.Uzemnění stínění, označení štítky</i>						
11.	751.03.11	Kabel datový - M-Bus JYSTY 2x2x0.8			m	500,0	xxxxx	#HODNOTA!
12.	751.03.12	Kabel JYTY-O 2x1			m	550,0	xxxxx	#HODNOTA!
13.	751.03.13	Kabel JYTY-O 4x1			m	750,0	xxxxx	#HODNOTA!
14.	751.03.14	Kabel JYTY-O 7x1			m	450,0	xxxxx	#HODNOTA!
15.	751.03.15	Kabel JYTY-O 14x1			m	220,0	xxxxx	#HODNOTA!
16.	751.03.16	Kabel CYKY-J 3x1.5			m	700,0	xxxxx	#HODNOTA!
17.	751.03.17	Vodič CY 1x1,5mm			m	25,0	xxxxx	#HODNOTA!
18.	751.03.18	Sběrnice FABER, zelená 2x2x0,5			m	1 000,0	xxxxx	#HODNOTA!
19.	751.03.19	Montáž kabelových tras, pokládka kabeláže			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
751.04		Ostatní						#HODNOTA!
20.	751.04.20	Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční a komplexní zkoušky			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
21.	751.04.21	Revizní zpráva			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
22.	751.04.22	Zkušební provoz			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
23.	751.04.23	Zaškolení obsluhy			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
24.	751.04.24	Výrobní dodavatelská dokumentace			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
25.	751.04.25	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!
26.	751.04.26	Přípomoc pro instalace			kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!

ČRo Vinohradská - přestavba 2 prodejních jednotek na rozhlasovou kavárnu „on-air

Měření a regulace

Poř. Kód	Popis	Komentář	Ozn.	MJ	Výměra	Jedn. cena montáž	Cena
27.	751.04.27	Požární ucpávky prostupů stavebních instalací - kompletní provedení		kpl	1,0	xxxxx	#HODNOTA!

POZNÁMKA: v položkách, které jsou označeny * zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek