

		CLAIM - EXTERNÍ		Claim číslo: ZL_01	
<b>1. Stavba:</b>		Energocentrum krytý bazén včetně přípojek IS			
<b>2. Investor (objednatel) stavby:</b>		ST Servis s.r.o.			
<b>3. Projektant stavby:</b>		EG Engineering, a.s.			
<b>4. Zhotovitel stavby:</b>		EG Engineering, a.s.			
<b>5. Dotčený SO, PS, DPS</b>		D.1.3.3. Elektro		<b>6. Změnu vyvolal:</b> Objednatel	
<b>7. Popis navrhované změny:</b>					
<p>Dodávka rozvaděče dispečerského řízení AXV1 včetně jednotky RTU7M-8 s kartou COMIO-PC2, včetně instalace na stavbě a provedení parametrizace RTU a funkčních zkoušek dálkové regulace.  <b>Cena bez DPH: 198.000,- Kč</b></p>					
<b>8. Zdůvodnění/ příčiny změny:</b>					
<p>Podmínky smlouvy uzavřené objednatelem s ČEZ Distribuce, a.s. nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci projektu. Dodávku výše uvedeného dispečerského řízení požaduje ČEZ Distribuce, a.s. jako podmínku pro připojení KJ do sítě.</p>					
<b>9. Vystavil:</b>					
Jméno: Ing. Jan Tomsa		Funkce: zástupce vedoucího projektu		Datum: 14.11.2018    Podpis:	
<b>14. Konečné rozhodnutí druhé strany (zákazník/dodavatel) o změně:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Pokračovat v činnosti dle návrhu změny <input type="checkbox"/> Pokračovat v původním řešení					
Jméno: Miroslava Wrzecká		Funkce: jednatelka		Datum: 15.11.2018    Podpis:	
<b>15. Akceptace/neakceptace podmínek realizace změny:</b>					
<p><b>EG akceptuje</b></p> <p>Jméno: Ing. Jan Tomsa      Funkce: zást. vedoucího projektu      Datum: 16.11.2018    Podpis:</p>					