

**Příloha čís. 2 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod čís. 1087**1. Místo připojení na adrese: **Komenského 12/1, 792 01 Bruntál**

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Druh plochy	Plocha m ²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m ² (plocha krát odtokový součinitel)
A (těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby)	766	0,9	689
B (propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování)	0	0,4	0
C (plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvaných a vsakovacích tvánic)	0	0,05	0
Součet redukovaných ploch (m ²):			689
Dlouhodobý srážkový normál * 1961-1990 pro lokalitu Bruntál je 728,7 mm/rok, tj. 0,7287 m/rok . *Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí, v současné době za 30ti letí - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.			
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukovaných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.			502

V Bruntále dne

V Ostravě dne

DODAVATEL**ODBĚRATEL**.....
VaK Bruntál a.s......
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Ing. Aleš Zbožínek, MBA,
ředitel Regionální pobočky Ostrava