

Příloha smlouvy č. 1 Technická specifikace dodávky

VZ - Světelný nápis na střeše budovy B - výměna osvětlení

2x světelný nápis POVODÍ LABE	
umístění:	střecha budovy B, severní a západní strana budovy
rozměry (1 logo):	d. 6,47 m x v. 0,7 m
celkový světelný výkon LED modulů:	16 000 lumenů
LED moduly - minimální krytí:	IP66
napájecí zdroje pro moduly s bezpečným napětím:	12 V
napájecí zdroje - minimální krytí:	IP67
celkový el. příkon pro 1 logo:	max. 200 W
plášť nápisu zůstane nezměněn - barva výsledného osvětlení:	modrá
Světelné nápisy (loga) jsou určena pro venkovní použití.	