

Vítězslav Kubíček

Lučina 397, 739 39 Lučina • IČ: 60291044 • DIČ: CZ5704121522 • www.kubicek-fm.cz

Lučina, 6. února 2018

Vyjádření odborné firmy ke vzniku škody

Dne 5. února 2018 nám bylo nahlášeno paní Ing. Cibulkovou, že v budově Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na ul. T.G.Masaryka 451 ve Frýdku-Místku neteče teplá voda.

V pondělí večer proběhla kontrola výměňkové stanice v suterénu školy a zjistili jsme, že došlo k prasknutí potrubí TUV. Celá výměňková stanice byla proto odstavena z provozu.

Ráno byly provedeny demontáže deskových výměníků Alfa Laval CB-30-100H a Alfa Laval CB-26-34H a elektroventilu přívodu horké vody Siemens VVF53.25-8, poté byla ihned provedena tlaková zkouška deskových výměníků TUV a bylo zjištěno, že oba dva výměníky jsou prasklé a že regulační elektroventil Siemens pro horkou vodu na TUV jeví netěsnost.

Z důvodu prasklých výměníků se dostala horká voda do okruhu TUV pod vysokým tlakem, čímž došlo k rozervání plastového potrubí PP DN50 a stříkající voda poškodila elektrické cirkulační čerpadlo TUV Grundfos UPS 32-120F, které se nacházelo pod potrubím.

Ke škodě pravděpodobně došlo vinou únavy materiálu.

Předpokládané náklady na opravu stanice by neměly překročit částku 200.000,- Kč bez DPH.

Vše bude po uskutečnění opravy přesně uvedeno v položkovém rozpočtu prací, který bude nedílnou součástí daňového dokladu (faktury).

KUBÍČEK Vítězslav
VODA • TOPENÍ • ZEMNÍ PRÁCE
Lučina 397, 739 39 Lučina
IČ: 60291044 DIČ: CZ5704121522
☎ 608 814 491 ✉ kubicek-fm@volny.cz
Vítězslav Kubíček
majitel firmy

Vítězslav Kubíček
VODA - TOPENÍ - ZEMNÍ PRÁCE

Lučina 397

739 39 Lučina IČ:

602 91 044 DIČ:

CZ5704121522

[e-mail: kubicek-fm@volny.cz](mailto:kubicek-fm@volny.cz)

tel.: 608 814 491