

Předmět: FW: [External] objednávka - opravu frekvenčního měniče ZETADYN.
Přílohy: Otis 15.19.doc


From: [redacted]an [mailto:[redacted]@otis.com]
Sent: Monday, February 18, 2019 11:35 AM
To: [redacted]
Subject: RE: [External] objednávka - opravu frekvenčního měniče ZETADYN.

Dobrý den pane [redacted]
potvrzuji přijetí Vaší objednávky.

S pozdravem

[redacted]
vedoucí servisního střediska Opava, Jeseník, Ostrava

Mobil: +420 731 639 125
E-mail: [redacted]@otis.com



Nové webové stránky
www.otis.com/cs/cz

Otis a.s.

středisko Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava-Kunčičky, 718 00
Česká republika

otis.com | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Naše zásady najdete [zde](#).

From: [redacted] [mailto:[redacted]@szskrnov.cz]
Sent: Wednesday, February 13, 2019 7:42 AM
To: Fluksa, Jan <[redacted]@otis.com>
Subject: [External] objednávka - opravu frekvenčního měniče ZETADYN.

Dobrý den,

Na základě Vaší cenové nabídky Vám v příloze posílám objednávku č. 15/19/DF, na opravu frekvenčního měniče ZETADYN, na výtahu D8095 - SZZ Krnov, Pavilon A, levý.

Ještě Vás žádám o zpětné potvrzení objednávky, stačí e-mailem.

Děkuji

S pozdravem

█
█
Správce SZZ Krnov

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov

☎ +420 554 690 145

☺ + █

✉ █@szzkrnov.cz

www.szzkrnov.cz



From: █ [mailto:█@otis.com]

Sent: Monday, February 11, 2019 1:14 PM

To: █@szzkrnov.cz

Subject: Cenové nabídky - havarijní opravy výtahů D8095, D8119

Dobrý den pane █

na základě provedené opravy havarijní poruchy výtahu č. **D8095 (Nemocnice Krnov, pavilon A, lůžkový)**, Vám přílohou zasílám cenovou nabídku na provedenou opravu frekvenčního měniče ZETADYN.

Dále Vám přikládám 2 varianty cenové nabídky na opravu havarijní poruchy výtahu č. **D8119 (Nemocnice Dvorce, lůžkový výtah)** – v první variantě se jedná o opravu stávajícího frekvenčního měniče VACON a ve druhé variantě se jedná o výměnu stávajícího frekvenčního měniče VACON za jiný spolehlivější typ YASKAWA od jiného výrobce, jelikož původní výrobce rozváděče již nepoužívá měniče Vacon (z důvodu četné poruchovosti těchto měničů) a nahrazuje je měničem typu YASKAWA, který se zdá být spolehlivějším.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.

S přáním hezkého dne.

█
vedoucí servisního střediska Opava, Jeseník, Ostrava

Mobil: +420 731 639 125

E-mail: █@otis.com

Nové webové stránky

www.otis.com/cs/cz

Otis a.s.

středisko Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava-Kunčičky, 718 00
Česká republika

otis.com | [Twitter](#) | [Facebook](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#) | [LinkedIn](#)

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Naše zásady najdete [zde](#).



Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!