



KUMSP00RKH2N



S0100000001194176006

**DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
ČÍSLO: 16_SOBS01_4121212920**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny
č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná
linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování:
ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

0010390411

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

Moravskoslezský kraj

IČ

70890692

DIČ CZ

CZ70890692

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

28. října

Č. P. / Č. O.

2771/117

PSČ

702 18

OBEC

Ostrava

MÍSTNÍ ČÁST

Moravská Ostrava a Přívoz

ZAPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.

MSK byl vytvořen úst. zák. č. 347/1997 Sb.

ZASTOUPENÁ

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtmán kraje

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

04568/2016/02	2019	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Žadatel tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 22 kV (VN) číslo 16_SOBS01_4121212920, uzavřené dne (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) V článku III, odstavec 1 se mění částka 760.800,00 Kč na částku 1.000.000,00 Kč, kterou je Žadatel povinen zaplatit PDS jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem.

2) V příloze č. 1 Smlouvy číslo 16_SOBS01_4121212920 se hodnota 951 kW nahrazuje hodnotou 1.250 kW.

3) V příloze č. 1 Smlouvy číslo 16_SOBS01_4121212920 se hodnota MTP 25/A měření VN nahrazuje hodnotou 40/A měření VN.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ŽADATELE

Moravskoslezský kraj

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

hejtmán kraje

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, MBA
náměstkem hejtmána kraje

Ostrava 21.02.2019

DATUM A MÍSTO

PODPIS

16.01.2019 V PLZNI

DATUM A MÍSTO

PODPIS



Příloha č. 1 smlouvy 16_SOBS01_4121212920

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121482440

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Liskovecká, kat.území: Frýdek, parc.č.5260/28, 738 01 Frýdek-Místek
- EAN: - pro data spotřeby 859182400511391371

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť VN
- hranice vlastnictví: Zařízení PDS končí za odpojovačem v poli podélného dělení v TS Žadatele
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Vypínací prvek v poli podélného dělení v TS Žadatele

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNEHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 22 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 1250,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ohřev TUV - akumulční	0,000	10,000	10,000
Ostatní spotřebiče	0,000	19,000	19,000
Pohony, svářečky	0,000	1,213,000	1,213,000
Osvětlení	0,000	8,000	8,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (GOS Φ)

- spotřeba 0.95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Místem připojení bude stávající podzemní kabelové vedení VN 22 kV (smyčka). V odběratelské trafostanici (dále jen TS) v části distribuční bude PDS instalovat vstupní skříňový rozvaděč VN SM6 s dálkovým ovládáním a monitorováním.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

V blízkosti odběrného místa bude vybudována nová TS 22/0,4 kV, která musí být přístupná PDS z veřejně přístupného místa a bude rozdělena na část distribuční zařízení PDS a část zařízení Žadatele. Výstavba TS bude investována Žadatelem. V TS musí být prostorově oddělena a elektricky odpojitelná část zařízení VN, která se stane součástí zařízení DS. Zařízení DS, část zařízení VN, bude obsahovat přírodní pole (skříně) VN, pole (skříně) pro odpojení části VN zařízení a jim příslušející část přípojnic. Použitá technologie částí zařízení DS bude odpovídat schváleným standardům vybraného materiálu používaného v DS v majetku PDS. Pověřeným osobám PDS (např. zaměstnanci, zmocněnci, apod.) bude ze strany Zákazníka zajištěn neomezený přístup k části zařízení TS v majetku PDS za účelem provádění potřebných manipulací, údržby a oprav, atd.. Prostor v TS pro umístění částí zařízení DS v majetku PDS poskytné Žadatel (provozovatel - vlastník předávací stanice) bezplatně a tato část zařízení DS bude zapsána do katastru nemovitostí u budovy předávací stanice jako věcné břemeno. V případě, že Žadatel použije blokovou TS musí vlastnit certifikát pro daný typ rozvaděče VN 22 kV na vnitřní obklokový zkrat IAC=16 kA dle ČSN EN 62271-201, ČSN EN 62271-200. Tento certifikát musí být předán projektantovi PDS. Projekt TS je nutno koordinovat s projektantem PDS. Odběrné místo a spotřebiče z něj připojované nesmí způsobovat nepříznivé zpětné vlivy na DS ovlivňující kvalitu dodávané elektřiny ostatním odběratelům. V případě možného výskytu těchto vlivů požadujeme doložit dotazník pro posouzení zpětných vlivů na DS. Projektovou dokumentaci TS požadujeme předložit k odsouhlasení v PDS. Před zahájením odběru nutno doložit odsouhlasené MPP – místní provozní předpisy.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: v transformační stanici
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné k odečtu
- typ měření: A - **vyšší typ měření osazen na základě žádosti**
- převod měřících transformátorů proudu: 40/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřících transformátorů napětí: $22000/\sqrt{3}/100/\sqrt{3}$ V
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou záležití max. 10VA. Převod a parametry měřících transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napětového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude vybudována samostatná analogová telefonní linka PSTN (PPDS příloha č.5). Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Přípojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předávacích místech napojených ze sítě VN, VVN v platném znění. Obchodní měření musí být v rámci DSP či RDS odsouhlaseno na ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Měření AB Morava.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zasilací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřicích transformátorů napětí.
- PDS odsouhlasená projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení aktualizovaná podle skutečného stavu.