

Dobrý den,

Žádám Vás o navýšení ceny, za materiál u zakázky obj.: O/3814/2018/OBH na Břenkova 7, byt č.54

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Vana vč. Příslušenství    | 3879kč |
| Umyvadlo                  | 718kč  |
| Umyvadlová baterie        | 890kč  |
| Vanová baterie vč. Sprchy | 1760kč |

---

Celkem bez DPH : 7247kč

Při demontáži vany bylo zjištěno, že vana má poškozené montážní nožky a ulomený držák k montáži nohou (Foto). Toto bylo zapříčiněno špatnou předešlou montáží a tím že vana byla špatně usazena a nebyla podezděna. Dále bylo zjištěno po demontáži sifonu že je vana rezavá v místě odtoku.