

ZMĚNA SPECIFIKACE VÝTAHU – DODATEK Č. 1

- Změna nosných prostředků na ploché pásy
- Zmenšení kabiny výtahu s ohledem na skutečný rozměr šachty
- Snížení nosnosti výtahu s ohledem na rozměr kabiny dle EN

Parametry instalovaného výtahu – PRAVÝ VÝTAH

Typ:	osobní lůžkový evakuační MODY 1400
Pohon:	trakční pásový – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem nosné prostředky ploché pásy
Nosnost:	1400 kg (18 osob)
Dopravní rychlost:	1,0 m/s
Zdvih:	15 880 mm
Počet stanic / nástupišť:	5 / 5
Počet jízd za hodinu:	120
Příkon:	11,2 kW
Provedení výtahu:	- osobní lůžkový evakuační výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb - výtah splňuje normu ČSN-EN 81 - 1+A3 a normy související - výtah splňuje Nařízení vlády č. 27/003 Sb.
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta - stávající

Rozměr šachty vnitřní š x h:	1 900 x 2 700 mm
Hloubka šachetní prohlubně:	1 100 mm
Výška nad posledním podlažím:	3 350 mm
Provedení šachty:	zděná stávající
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Strojovna - stávající

Umístění:	nad šachtou stávající společná pro oba výtahy – strojovna oddělena od vedlejšího výtahu SDK příčkou a dveřmi
Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Kabina STANDARD

Průchozí:	neprůchozí
Rozměr kabiny š x h x v:	1 300 x 2 300 x 2 150 mm
Stěny:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard
Čelní stěna:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard s vestavěnou celoplošnou fotozávorou
Strop:	lakovaný práškovou barvou RAL 9010 - pure white
Osvětlení:	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti krádeži
Podlaha:	Altro standard – protiskluzová podlahová krytina
Tlačítkový ovladač:	panel ve sloupu nerez brus K 240
Madlo:	nerezové kruhové na zadní a boční stěně
Zrcadlo:	číré na ½ zadní stěny
Doplňky:	okopová lišta – nerez K 240 dřevěná sedačka dřevěné ochranné lišty na zadní a bočních stěnách kabiny šíře 150 mm v jedné výšce dle požadavku

Kabinové dveře

Typ:	automatické centrální čtyřdílné (řízení VVVF4)
Světlý rozměr dveří š x v:	1 100 x 2 100 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické centrální čtyřdílné
Světlý rozměr dveří š x v:	1 100 x 2 100 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení rámu:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil
Požární odolnost:	EW 30 D1

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr dolů
Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny STOP tlačítko v prohlubni šachty osvětlení šachty frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří tepelná ochrana výtahového stroje a řídicího systému elektroinstalace v bezhalogenovém provedení na základě signálu z EPS výtah sjede do výchozí stanice a zůstane stát s otevřenými dveřmi (EPS zajistí objednatel) ve vlečných kabelech příprava pro instalaci RFD čtečky (kabel 4x2x0,5)

Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem ukazatel polohy a směru jízdy nouzové osvětlení tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu tlačítko znovuotevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří „nakládka“ tlačítko zavření dveří indikace přetížení (světelná a zvuková) intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel klíčkový ovladač pro evakuační funkce + 5 ks klíčků klíčkový ovladač přednostní jízdy + 5 ks klíčků akustické hlášení stanic
---------------------------------------	--

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce
---	---

Umístění venkovních ovladačů:	ve zdivu
--------------------------------------	----------

SHRNUTÍ NABÍDKY

Cenová nabídka

Souhrnná cenová nabídka	
Nabídková cena za výměnu výtahu bez DPH	1 . 195 . 000,- Kč
DPH 21%	250 . 950,- Kč
Celková cena za výměnu výtahu vč. DPH	1 . 445 . 950,- Kč

Ostatní body specifikace a nabídky zůstávají beze změny

Zpracoval: Karel Jeřábek