

Příloha č. 2  
**PŘIHLÁŠKA**

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

**OLTERM & TD Olomouc, a.s.****ODBĚRATEL**

Číslo smlouvy: 1196/10T

Název/firma/jméno: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Název zdroje: Holická (PČR) Kód zdroje: I308-250/000


Název odběrného místa: Holická Kód odběrného místa: I308-250/110

**ČÁST I.****HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY****a) Specifikace zařízení:**

* napojeno na tepelný zdroj	Holická (PČR)		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Holická		
* primární přípojka -	parní	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X

## \* schéma místních hranic systému:

Schema č.1

**b) Hranice zařízení pro Teplo celkem v místě:**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

## Hranice napojení:

výstup: uzavírací klapka DN100 na tep.zdroji Holická (PČR)

zpátečka: uzavírací klapka DN100 na tep.zdroji Holická (PČR)

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

**c) Hranice zařízení pro TV v místě:**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

## Hranice napojení:

výstup: kulový ventil DN32 na tep.zdroji Holická (PČR)

cirkulace: kulový ventil DN25 na tep.zdroji Holická (PČR)

studená voda: kulový ventil DN32 na tep.zdroji Holická (PČR) ANO

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

**Příloha č. 2**  
**část B**
**ČÁST II.**  
**MĚŘENÍ**
**a) Dodávka tepla pro Teplo celkem**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro Teplo celkem na tep.zdroji Holická (PČR)  
fakturační
**b) Dodávka tepla pro TV**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

X

**c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji Holická (PČR)  
bilanční  
studená voda
**d) Dodávka vody pro TV**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

X

X

X

**e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:**

dodávka měřena v místě:


typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

podružný elektroměr je umístěný  
na tep. zdroji Holická (PČR)  
fakturační  
ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotožil: Jaroslav Vojta

  
 20-02-2019

Datum: \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 dodavatel

 \_\_\_\_\_  
 odběratel