

Evidenční číslo kupní smlouvy: 037998

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B kupní smlouvy)

pro odběrné místo: 0051-314/

Název OM: Služ.MĚP Provozní 5540/4 Třeb.

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě:

Průměr teplovodní přípojky Dn /Dn , délka přípojky 20m.

Přípojka je v majetku

2.

SCZT

Parametry dodávaného teplotonosného média a jakost vráceného kondenzátu parní SCZT:

tlak páry od 0,60 MPa do 0,90 MPa, teplota od 160°C do 180°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média 2,772 GJ/t

a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit teplotu 40°C, tvrdost 10 mval/l, obsah Fe 0 mikrog/l, pH 9,0 a vodivost 20 mikroS.

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: PS

měřicí zařízení: Elis + Sonogyr.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřicího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Vrácený kondenzát je měřen v místě: PS

měřicí zařízení: vodoměr.

4.

Zvláštní ujednání

Ostrava 23.07.1998

za dodavatele

za odběratele