

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Servisní revize zhášecí komory 1X8 rychlovyvínače DC N-Rapid, 3kV DC na TNS Hradec Králové, Trnávka a SpS Opatovice nad Labem. Servisní revize rychlovyvínače DC N-Rapid, 3kV na SpS Pardubice.

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_1_64018152_2019

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	CENA	ks	Celkem
1	7498256030	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky vn vypínače do 35 kV seřízení a uvedení do provozu - včetně vystavení protokolu	kus		28	0
2	7498256096-R	Servisní revize rychlovyvíbače DC N-Rapid, 3kV	kus		13	0
		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - kontrola kontaktního systému - seřízení předstihu opalovacích kontaktů a nastavení kontaktního tlaku - kontrola a měření izolačního stavu zhášecího systému - provedení vyčištění útrob rychlovyvínače - promazání mechanismu a mazacích míst - vizuální kontrola - kontrola ovládacích spouští"</i>				
3	7498256098-R	Servisní revize zhášecí komory 1X8 rychlovyvínače DC N-Rapid	kus		15	0
		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - Demontáž zhášecí komory - Výměna poškozených sekcí a celkové vyčištění komory - Měření izolačního stavu jednotlivých sekcí - Motáž odhivzdorných desek - Tester rychlovyvínače"</i>				
4	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod		33	0
5	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km		967	0

Celkem

0,00 Kč