

Technický popis revidovaných zařízení

1. Revidovaná zařízení

El. spotřebiče a prodlužovací přívody skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti - nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody
El. spotřebiče a prodlužovací přívody skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti - ostatní nepřipevněné spotřebiče
Hromosvody
Elektrické obvody
Rozvaděče NN
Osvětlení parkoviště

- 1.1. Zajištění pravidelných revizí dle platných norem výše uvedených elektrických rozvodů a zařízení v majetku objednatele.
- 1.2. Dohled nad dodržováním lhůt revizí výše uvedených zařízení dle platných ČSN norem.
- 1.3. Zpracování revizních zpráv, protokolů o provedených revizích;
- 1.4. Opatření veškerého kontrolovaného elektrozařízení štítkem s čárovým kódem.

2. Technický popis

2.1. Stožárové venkovní osvětlení parkoviště

- 12 ks sadový stožár osvětlení GUZZINI s výložníkem

2.2. Rozvaděče NN systému měření a regulace

2.3. Elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody:

- a) které jsou v majetku KS v Ostravě, příp. je KS s nimi oprávněn hospodařit (zápůjčka)
- b) soukromé elektrospotřebiče umístěné na pracovišti

- Běžné el. spotřebiče (např. kávovary, monitory, Pc, tiskárny, kopírky, hudební elektronika, videokonferenční zařízení, vysavače, čisticí stroj na podlahy, čističky vzduchu, skartovací stroje, elektronářadí, dílenské elektrozařízení atd.)
- Běžné prodlužovací přívody pro kancelářské použití

3. Termíny revizí

Název	První termín	Perioda
El. spotřebiče a prodlužovací přívody skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti - nepřipevněné spotřebiče držené v ruce a prodlužovací přívody	11/2019	1x ročně
El. spotřebiče a prodlužovací přívody skupina E spotřebiče používané při administrativní činnosti - ostatní nepřipevněné spotřebiče	11/2019	2x 4 roky
Hromosvody	11/2021	1x za 4 roky
Elektrické obvody	11/2019	1x za 2 roky
Rozvaděče NN	9/2020	1x za 4 roky
Osvětlení parkoviště	8/2020	1x za 4 roky

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600.