

AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "A"



Pozice	Popis	M.J.	Množství	Četnost servisu	celkem za ks	celkem
Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností						
1.01	Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 chladiivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu	ks	1	1	5 813 Kč	5 813 Kč
-	kontrola těsnosti,zápis do evidenční knihy	kpl	1	1	3 875 Kč	3 875 Kč
1.02	Vnitřní kazetová jednotka do euroastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	6	1	484 Kč	2 907 Kč
1.03	Vnitřní kazetová jednotka do euroastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	13	1	484 Kč	6 297 Kč
1.04	Vnitřní kazetová jednotka do euroastru 600x600, Qch=1,7 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	4	1	484 Kč	1 938 Kč

AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "B"

Pozice	Popis	M.J.	Množství	četnost servisu půlrok/rok	celkem za ks	celkem
Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností						
1.01	Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 chladiivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu viz popis uvedený v TZ	ks	1	1	5 813 Kč	5 813 Kč
	Kontrola těsnosti,zápis do evidenční knihy	kpl	1	1	3 875 Kč	3 875 Kč
1.02	Vnitřní kazetová jednotka do euroastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	10	1	484 Kč	4 844 Kč
1.03	Vnitřní kazetová jednotka do euroastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.	ks	10	1	484 Kč	4 844 Kč
Celkem						40 207 Kč

ceny jsou bez DPH