

Vážená paní

[REDACTED]  
projektová manažerka  
Letiště Praha, a. s.  
K Letišti 1019/6  
160 08 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
107004\_19

VYŘIZUJTE / LINKA

DNE  
28.02.2019**Věc: Nabídka na doplnění připojení, dodávku a práce dle RKS**

Vážená paní inženýrko,

na základě zaslané poptávky a projednání si Vám dovoluujeme předložit následující nabídku na  
dodávku, parametrizace a další služby.**Předmět nabídky**Přílohou nabídky je oceněný detailní výkaz výměr s položkami dle Přílohy 2 platné Rámcové smlouvy  
(schválený ceník), číslo smlouvy 0224004453.

Požadavky vycházejí ze zadání investora k rozšíření měřicích míst nebo s tím souvisejících služeb.

**Celková cena nabídky činí [REDACTED] Kč bez DPH.**

Věřím, že Vám bude nabídka vyhovovat a zůstávám s pozdravem,

**COLSYS - AUTOMATIK, a.s.**  
Huťská 1294 6  
272 01 Kladno  
IČ: 25678825 DIČ: CZ25678825[REDACTED]  
místopředseda představenstva  
COLSYS – AUTOMATIK, a.s.

28.02.2019

212 230

CZK bez DPH

| ks | cena/ks | celkem | popis  | typ   | oblast  | řádek RS |
|----|---------|--------|--|---|---|----------|
| 1  |         |        | Připojení elektroměru v TS64 - elektroměr pro nového nájemce spojovací objekt  | rozšíření zóny  | DK Z160   | 41       |
| 1  |         |        | Připojení elektroměru v TS51 - elektroměr pro nového nájemce SKYPORT   | rozšíření zóny  | DK Z12  | 41       |
| 3  |         |        | Připojení elektroměrů v RON 55 - elektroměr pro nového nájemce Terminál 1 (2x Costa, 1x Český granát)  | rozšíření zóny  | DK Z99B   | 41       |
| 5  |         |        | Připojení elektroměrů v RON 58B - elektroměry = rezerva pro nového nájemce Terminál 1 (nové připojení - příprava)  | rozšíření zóny  | DK Z99B   | 16       |
| 23 |         |        | Nastavení měřidla (rychlost, adresa, parametry) - vodoměry - korekce do dálkového odečtu po kalibraci nebo po výměně (HgA, Zdravotní středisko, PB, PA, 2x T1) | úprava a doplnění zóny  | DK Z26A, DK Z75, DK Z96A, DK Z95A,, DK Z98C, DK Z100A | 15       |
| 5  |         |        | M-Bus modul k vodoměrům - výměna   |   |   | 14       |
| 2  |         |        | Nastavení měřidla (rychlost, adresa, parametry) - vodoměry - korekce do dálkového odečtu po kalibraci nebo po výměně (Energovelín, Šedá ubytovna)              | úprava a doplnění zóny  | DKZ 53, DK Z90  | 15       |
| 3  |         |        | Nastavení měřidla (rychlost, adresa, parametry) - plynoměry - parametrizace převodníku pro plynoměry (Modrá ubytovna, BD II, ZAO)                              | úprava a doplnění zóny  | DK Z82, DK Z69, DK Z26B                               | 15       |
| 1  |         |        | Nefunkční měření U15 a U12 - vadný napájecí zdroj - Terminál 2   | úprava a doplnění zóny  | U15, U12  | 59       |
| 3  |         |        | Montážní práce - výměna zdroje   |   |   | 37       |
| 1  |         |        | Špatně měřící vodoměr (výměna vodoměru LP) - nová hlavice na vodoměr Cyble M-Bus - Terminál 2  | úprava a doplnění zóny  | U13   | 14       |
| 3  |         |        | Montážní práce - výměna vodoměru + parametrizace nové hlavice na vodoměr   |   |   | 37       |
| 1  |         |        | Nefunkční dálkový odečet vodoměru - nové WACO MM - objekt ÚCL (výměňníková stanice)  | úprava a doplnění zóny  | DK Z26A   | 58       |
| 3  |         |        | Montážní práce - výměna WACO + parametrizace   |   |   | 37       |
| 1  |         |        | Nefunkční měření RR 39.2 - vadný modem WACO MM - Odmrazovací stojánka  | úprava a doplnění zóny  | DK Z39  | 58       |
| 1  |         |        | Nefunkční měření DR 162C.4 - vadný zdroj 24V - rozvaděč mezi PB a PC   |   |   | 59       |
| 1  |         |        | Programátor - nastavení nové jednotky  |   |   | 38       |
| 2  |         |        | Montážní práce - výměna modemu a zdroje  |   |   | 37       |
| 1  |         |        | ADIS AD-CPU W2   | Instalace nové sběrné jednotky z důvodu navýšení kapacity zóny DK Z100B | DK Z100B  | 83       |
| 1  |         |        | AD-UART  |   |   | 85       |
| 2  |         |        | Instalace ADIS AD-CPU W2 + AD-UART   |   |   | 37       |
| 8  |         |        | Programátor - zavedení nové sběrné jednotky  |   |   | 38       |
| 23 |         |        | LetGIS + výkazy LDS, testy SAP po změně práv a konfigurace na straně LP  | služby dle RS   | VPN   | 38       |
| 37 |         |        | servis DK - software po úpravách měření, aktualizace přístupových pravidel energovelín / energoportál  | služby dle RS   | VPN   | 38       |
| 25 |         |        | ceníky 2019 + fakturace tepla, korekce 2018/2019 + změny   | služby dle RS   | VPN   | 38       |

COLSYS - AUTOMATIK, a.s.  
 Huřská 1294  
 272 01 Kladno  
 IČ:25678825 DIČ: CZ25678825

6