

Příloha č. 2 - Specifikace prováděných činností

Objekt: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlho 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Soupis činností zajišťovaných v rámci údržby a servisních služeb na zařízení PZTS (EZS) včetně perimetrické ochrany, ZSP a EPS, CCTV, EKV, vjezdové závory

PZTS (EZS) včetně Perimetrické ochrany

1. kontrola všech pohybových čidel (PIR i duálních detektorů pochůzkovým testem
2. kontrola detektorů tříštění skla testerem
3. kontrola magnetických kontaktů, jejich uchycení a kontrola funkce
4. diagnostika všech 4 komunikačních linek a připojených koncentrátorů, klávesnic LCD, a případně kontrola RS 232 modulu
5. pro výstupní zařízení, a případně kontrola RS 232 modulu pro výstupní zařízení,
6. kontrola stavu záložních akumulátorů a napájecích zdrojů
7. kontrola, nastavení a čištění vnitřních i venkovních kamer (CCTV)
8. kontrola připojení napájení a termostatu ve venkovních vyhřívaných krytech (CCTV)
9. kontrola a nastavení sekvenční jednotky a monitoru (CCTV)
10. proměření napájecích zdrojů včetně akumulátorů (CCTV)
11. kontrola funkce a proměření napájecího zdroje videotelefonu (KANRICH) (CCTV)

EKV

1. odzkoušení všech snímacích jednotek
2. kontrola hlavní čtečky (Flexi-SCAN)
3. kontrola a čištění vzdálených čteček u vjezdové závory
4. kontrola funkce vjezdové závory včetně kontroly bezpečnostních prvků
5. kontrola stavu napájecích zdrojů a kapacity akumulátorů

ZSP a EPS

1. kontrola funkce všech automatických hlásičů
2. prověření funkce tlačítkových hlásičů
3. kontrola stavu akumulátorů, prověření a diagnostika komunikačních linek ústředny EPS MENVIER
4. kontrola funkce všech výstupních zařízení včetně sirén (např. vysílač na PCO, paralelní LCD tablo, požární klapky, výtahy, samo-hasící zařízení apod.)
během odzkoušení systému EPS používá zhotovitel vlastní servisní prostředky, tj. testovací klíč pro zkoušku tlačítkových hlásičů, testovací sprej pro otestování funkce automatických hlásičů, tepelný zdroj pro otestování tepelných hlásičů

Používané zkratky:

PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém

EZS - elektrická požární signalizace

CCTV - kamerový systém

ZSP - zařízení signalizace požáru

EPS - elektrická požární signalizace

EKV - elektronická kontrola vstupu